

Oppsummering brannalarm på rådhuset – 22. desember 2016

Eit lyn tok strømmen og alarmeren vart utløyst på rådhuset caa kl. 08:43.

Kl. 08:44 ringte eg vaktmeister, 2 gonger – ingen svar

Kl. 08:44 meldte eg at vi hadde alarm til Brann hovedsentral 110, dei sa at brannvesenet skulle koma om eit par minutt. Rett adresse er Kvernhusmyrane 41.

Kl. 08:57 og 09:16 ringte eg igjen til Brann hovedsentral 110 – då brannvesenet enno ikkje hadde komen.

Kl. 09:07 ringte eg IKT fordi tavla viste at det var brann i datasentralen. Dei kom raskt og parkerte rett utenfor slik at brannbilen ikkje kom seg rundt. **Få vekk bilane i rundkjøringa.** NB! Ikkje ring til dei – brannvernet må koma først.

Skriv opp nødnummer på telefonen. Brannsjef: Karl Romarheim - vakthavande brann

Me fekk folk opp til kulturskolen – oppsamlingsplass.

Få full kunnskap om branntavla.