
Fra: Rune Kilen
Sendt: onsdag 28. desember 2016 09.42
Til: 'Derek Andersen'
Kopi: Benjamin Stephen Hicks; Linda Hammersvik Folkestad; Siril Therese Sylta
Emne: SV: 16/35171 Svar på søknad om endring av gitt løyve for avkjørsel - gbnr 137/645 Alver

Hei,

Svar på søknad ligg som eit dokument i sak 14/2387 og eg forutset at Hicks tek tak i det derfra. Når det gjeld dreneringskanalen (aqua drain) vil eg ha den monterert no og før evt asfaltering, for å ta opp rennande vatn ved store nedbørmengder. Og er tek det som ein forutsetnad at vedlikehald av dreneringskanalen er huseigar sitt ansvar (skulle lagt som eit vilkår i endringsløyve)

Holkilen med asfalt har berre ein funksjon når det er fast dekke på vegen opp til huset og kan ventast med til det evt vert asfaltert.

Med vennleg helsing

Rune Kilen

Avdelingsleiar Veg, Teknisk drift, Lindås kommune
56 37 56 82 / 474 80 311 Fax. 56 37 50 01
rune.kilen@lindas.kommune.no

Meir om Lindås: www.visbrosjyre.no/Lindaas_kommune/MailView/

Fra: Derek Andersen [<mailto:derek.andersen@vestlandshus.no>]
Sendt: onsdag 28. desember 2016 09.16
Til: Rune Kilen
Kopi: JanIngar; 'Peder Hagesæter'; 'Atle Skår'; Eivind Sjursen; "Linda Hugvik"
Emne: SV: 16/35171 Svar på søknad om endring av gitt løyve for avkjørsel - gbnr 137/645 Alver

Hei og vel overstått jul!

Takk for positiv og rask behandling!

Går nå saken vidare til byggesak for vurdering av sikringen vi snakket om og muligheten for å gi midlertidig brukstillatelse slik at de kan flytte inn?

Så noen tekniske spørsmål:

Slik oppkjørselen er i dag er den dekket med drenerende overflate. Dere skriver at aqua drain er spesielt viktig hvis det asfalteres. Betyr dette at aqua drain må monteres hvis det asfalteres, eller er det en forutsetning at det monteres nå?

Det samme med hulkilen. Denne må lages av asfalt. Men må den lages nå eller når/hvis det asfalteres?

Innerkurven må lages mer definert med en gang og tiltakshaver må bestemme seg for løsning, evt i samarbeid med entreprenør.

Lik oss på Facebook 

[Stillbildefilm - VestlandsHus Mjelde AS](#)

[Brosjyre - VestlandsHus Mjelde AS](#)

Med vennlig hilsen


VESTLANDS HUS

Derek Andersen, huskonsulent
Vestlandshus Mjelde AS

www.vestlandshus-mjelde.no

www.vestlandshus.no

derek.andersen@vestlandshus.no

tlf. 56 39 78 78

mobil/direkte 93 43 28 59

Fra: Rune Kilen [<mailto:Rune.Kilen@lindas.kommune.no>]

Sendt: 28. desember 2016 09:02

Til: Derek Andersen (derek.andersen@vestlandshus.no)

Emne: 16/35171 Svar på søknad om endring av gitt løyve for avkjørsel - gbnr 137/645 Alver

Sjå vedlegg