



# LINDÅS KOMMUNE

## Årsrapport for fett utskiljar anlegg

Med omsyn til Forskrift for på slipp av fett holdig avløpsvann i Lindås kommune skal det sendast inn årsrapport for utskiljar anlegget. Dette skjemaet skal returnerast til kommunen innan 1. februar påfølgjande år. Legg ved eget ark for utfyllande kommentar ved behov. Det skal sendast inn ein årsrapport per anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljars identitet og plassering. Tømmefrekvens i Lindås kommune er 3-12 ganger i året.

<b>1. Verksemd</b>	
Namn: <b>Alver Hotel AS</b>	
Postadresse:	Org.nr.: <b>910 136 216</b>
Postnr/sted: <b>5911 ALVERSUND</b>	E-post:
Kontaktperson: <b>Runar Hilland</b>	Telefon: <b>91852493</b>

<b>2. Fett utskiljar anlegg</b>	
Adresse: <b>Alvervegen 100</b>	Gnr/bnr: <b>137 / 129</b>
Utskiljar nr.: <b>G: 137 B: 129</b>	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon:

<b>3. Tømming av fett utskiljar</b>					
Er minimum årlig tømming utført og tømmerrapport sendt inn til Lindås kommune?					
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	Vis nei, kvifor ikkje?			
Dato	Tømmeoperatør	Fett m <sup>3</sup>	Dato	Tømmeoperatør	Fett m <sup>3</sup>
<b>9/2-16</b>	<b>Børgeir pedersen</b>	<b>5</b>			
<b>27/5-16</b>	<b>yolius Zarka</b>	<b>5</b>			
<b>18/10-16</b>	<b>Kay Skår</b>	<b>5</b>			

<b>4. Temperaturmåling</b>	
Er minimum årlige kontrollprøver av temperatur tatt og analysert?	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei

Vis nei, kvifor ikke opp?

SKulle hatt en logging til men fikk ikke opp komme  
10KIC

Talet på temperatur målinger som tas per år: 1 (men skulle vært 2) pga frost

Resultat av kontrollprøver av temperatur siste 12 månader	Dato	Temperatur	Dato	Temperatur
	10/10-2016	20		

5. Drift og vedlikehald	JA	NEI	Utført dato:	JA	NEI
Inspeksjon og tømming av fett utskiljar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peiling av fett nivå	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarmfunksjon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vurdering av overflater, sprekhdanningar etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er det installert fast temperaturmåler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspeksjon og rengjøring av fettutskiller, innløp/utløp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vis ikke fast montert temperaturmåler, kvar og korleis vert temperatur målt?  USB logger i prøvetakingskum		

#### 6. Utslipp

Beskriving av uhell og akutte utslipp:

Stad, dato ..... Straume 12.11-2017  
Årsrapport utfylt av ..... Charlotte Skarhaug på vegne av ..... Alver Hotell AS



### Driftsjournal fett utskiljar anlegg

	Dato	Fettutskiljar m <sup>2</sup>	Slamskiljar m <sup>2</sup>	Kontroll	Temperatur-/prøvetaking	Tømmefirma	Signatur
Fett utskiljar nr.	G:137 / B:129/19/2-16	5		OK	10/10-2016	YBT	Charlotta Slaarhaug
Verksemda sitt namn	Aker Hotel	275-16	5	OK	- " -	- " -	
Adresse	Alvervegen 160 18110-16			OK	- " -	- " -	
Heimelshavar	Rune Hilland						
Type verksam	Næring						
Type utskiljar	Fett						
Dimensjon på anlegg							
Montert							
Plassering							
Merknader							

Årlig driftskontroll/vedlikehold av anlegg

Årlig driftskontroll/vedlikehold av anlegg	Dato	YBI	Firma
	12/11-17		Charlotte Slaarhaug
			Signaturet

Tømmefrekvens 3-12 ganger i året. Husk å sende inn årlig tømmerrapport til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Følgende dokumentasjon skal leggast ved: utfyllt årsrapport (kommunen sitt skjema skal nyttast), analyserapport fra laboratoriet, samt kopi av driftsjournal. Lindås kommune ved Teknisk drift, VVA, Kvernhusmyrene 20, 5914 Isdalstø. E-post: postmottak@lindas.kommune.no

