



Stusdal VVS AS
Apalen 17
5915 HJELMÅS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 16/3902 - 17/2134

Saksbehandlar:
Bente Førland
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:
23.01.2017

Svar på røyrleggjarmelding - gbnr 202/160 Hjelmås

Vi viser til røyrleggjarmelding motteke 15.12.2016

Adresse byggje plass: Helleåsen, Hjelmås
Type bygg: Ny einebustad
Type arbeid: Tilkopling til offentlig vatn og kloakk

Røyrleggjarmeldinga vert godkjend på følgjande vilkår:

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/røyrleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar/abonnent sitt ansvar å sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr standard abonnementsvilkår.

Når arbeidet er utført skal det sendast inn korrekt ferdigmelding på til kommunen med oppdatert situasjonsplan og innmålingsdata (som bygt).

Faktura for tilknytingsgebyr vert sendt til søkjar, og vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Bente Førland
saksbehandler



Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Daniel Reknes	Lonerenen 79 A	5918	FREKHAUG
Mottakarar: Stusdal VVS AS	Apalen 17	5915	HJELMÅS