

Vedlegg: Måleutstyr for kildestrøm 10.

## 8. Måleutstyr

Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av kvotepliktige utslipp:

Kildestrømnr.	Tagnr.	Type måler	Tilleggsinformasjon	Plassering	Enhet	Nedre måleområde	Øvre måleområde	Spesifisert usikkerhet (+/- %)	Nedre bruksområde	Øvre bruksområde	Kontroll-frekvens- og metode	Kontroll utføres av	Kalibrerings-frekvens	Kalibrering utføres av
10	25-FT-029	Mekanisk mengdemåler	Mengde	A-2500-P-U-019-01	barg	0	29	0,5	0	15	SO1212 app. I, 24 mnd	Statoil tekniker	24 mnd.	Statoil tekniker
10	25-FT-009	Mekanisk mengdemåler	Mengde	A-2500-P-U-020-01	barg	0	150	0,5	0	60	SO1212 app. I, 24 mnd	Statoil tekniker	24 mnd.	Statoil tekniker
10	01-FT-060	Mekanisk mengdemåler	Mengde	A-0100-P-E-041-01	barg	0	250	0,5	0	120	SO1212 app. I, 24 mnd	Statoil tekniker	24 mnd.	Statoil tekniker
10	25-FT-028	Mekanisk mengdemåler	Mengde	A-2500-P-U-018-01	barg	0	29	0,5	0	15	SO1212 app. I, 24 mnd	Statoil tekniker	24 mnd.	Statoil tekniker

Disse målerne skal benyttes i tillegg til de som er angitt under punkt 8 i versjon nr. 3 av overvåkingsplanen, med unntak av den som er oppgitt for kildestrøm 10.