



Anders O Grevstad  
Conrad Mohrsvei 15  
5072 BERGEN

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 16/1383 - 17/2664

Saksbehandlar:  
Anne Lise Molvik  
anne.lise.molvik@lindas.kommune.no

Dato:  
27.01.2017

## Førebels svar med trong for tilleggskontroll - gbnr 99/23, 34 Våge

Kommunen viser til søknad om løyve til å etablera avlaupsanlegg mottatt 11.01.2017.

### Mottakskontroll

Kommunen har kontrollert søknaden og finn at han ikkje er fullstendig, jf. byggesaksforskrifta (SAK) § 5-4. Vi ber om at søknaden vert supplert med følgjande dokumentasjon:

- Serviceavtale for drift og vedlikehald av reinseanlegget, jf punkt 5 i utsleppsløyve der det er sett vilkår om at slik avtale må liggja føre før det kan gjevast byggjeløyve.
- Situasjonsplan der avstand til fylkesveg 57 er påført. Byggjegrensa langs fv 57 er 50 meter frå midt veg. Etablering av tiltak innanfor denne krev dispensasjon.

Kommunen vil handsama søknaden når dokumentasjonen er mottatt. Frist for supplerings av søknaden vert sett til **17.02.2017**. Dersom informasjonen ikkje er sendt til kommunen innan fristen, vert saka tatt til handsaming ut frå dei opplysningane som ligg i søknaden.

### Sakshandsamingsfrist

Tidsfristar for sakshandsaming går fram av plan- og bygningslova § 21-7, jf. SAK § 7-1.

Med helsing

Siril Sylta  
avdelingsleiar

Anne Lise Molvik  
rådgjevar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

#### Post

postmottak@lindas.kommune.no  
Dokumentsenteret  
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

#### Kontakt

www.lindas.kommune.no  
Telefon +47 56 37 50 00  
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311  
Org.nr. 935 084 733



**Mottakarar:**

Anders O Grevstad

Conrad Mohrsvei 5072  
15

BERGEN

Arild Oppedal

Nedbergelien 4 5178

LODDEFJORD