

Lindås kommune
Tekn.drift
Lindås rådhus
Kvernhusmyrane 41
5914 Isdalstø
Attn: Arne Eikefet

AR-17-MX-000368-01

EUNOBE-00021746

Prøvemottak: 24.01.2017

Temperatur:

Analyseperiode: 24.01.2017-27.01.2017

Referanse: Sjauset vv

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2017-0124-072	Prøvetakingsdato:	24.01.2017
Prøvetype:	Råvann	Prøvetaker:	J. Sulebakk
Prøvemerkning:	1301. Råvatn	Analysestartdato:	24.01.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
Kimtall 22°C	120	cfu/ml	NS-EN ISO 6222
Koliforme	6	MPN/100 ml	NS-EN ISO 9308-2
E. coli	1	MPN/100 ml	NS-EN ISO 9308-2
Clostridium perfringens	<1	cfu/100 ml	Intern metode
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	NS-EN ISO 7899-2
pH målt ved 21 +/- 2°C			
pH	6.2		4 NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.42	ftu	0.1 20% NS-EN ISO 7027
Farge (410 nm)	14	mg Pt/l	5 40% NS-EN ISO 7887 Metode C

Prøvenr.:	441-2017-0124-073	Prøvetakingsdato:	24.01.2017
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	J. Sulebakk
Prøvemerkning:	1308. Reintvatn behandlingsanlegg	Analysestartdato:	24.01.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
Kimtall 22°C	<1	cfu/ml	NS-EN ISO 6222
Koliforme	<1	MPN/100 ml	NS-EN ISO 9308-2
E. coli	<1	MPN/100 ml	NS-EN ISO 9308-2
pH målt ved 21 +/- 2°C			
pH	8.1		4 NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.33	ftu	0.1 20% NS-EN ISO 7027
Farge (410 nm)	14	mg Pt/l	5 40% NS-EN ISO 7887 Metode C
a) Silisium (Si)	4100	µg/l	40 10% NS EN ISO 11885

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping/ISO/IEC 17025 SWEDAC 1125,

Kopi til:

Tegnforklaring:

 * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Lindås kommune (postmottak@lindas.kommune.no)
Arne Helgesen (arne.helgesen@lindas.kommune.no)
Atle Dingen (atle.dingen@lindas.kommune.no)
Bente Skånes Førland (Bente.Forland@lindas.kommune.no)
John Sulebakk (john.sulebakk@lindas.kommune.no)
Knut Espetvedt (knut.espetvedt@lindas.kommune.no)
Linda Syslak (linda.syslak@lindas.kommune.no)

Bergen 27.01.2017

Tommie Christensen

ASM Kundesupport Berge

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).