



Lindås Rør & Sanitær As
Burkhovdane 1
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 16/1889 - 17/2618

Saksbehandlar:
Bente Førland
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:
26.01.2017

Godkjend røyleggjarmelding gbnr. 188/757

Vi viser til motteken røyrleggjarmelding 19.01.2017

Vi viser til røyrleggjarmelding motteke

Adresse byggeplass: Gjervik Ytre-Knarvik Terrasse
Type bygg: Bustadbygg med 36 husvære og parkeringskjellar
Type arbeid: Tilkopling til offentleg vatn og avløp

Røyrleggjarmeldinga er godkjent på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/røyrleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette.

Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr standard abonnementsvilkår.

Vi ber om at De tek kontakt med avd-leiar Arne Helgesen og avtaler nøyaktig plassering av hydrant, slik at ikkje denne kjem for nært vegen.

Når arbeidet er utført skal det sendast inn korrekt ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan og innmålingsdata (som bygt). Etter at det er komt inn godkjent sluttdokumentasjon, overtar kommunen V 1, V 2, og hydrant inklusiv leiingsstrek mellom desse punkta. Vannledning til sprinkler og forbruk, frå V 2 til bygg blir privat. Spillvannsledning i tilknytning til bygg blir også privat. Under arbeidet med VA ber vi om at ein bruker sjekklister som ligg som vedlegg i va normen, og levere inn kopi av desse med sluttdokumentasjon/ innmålingsdata



Faktura for tilknytingsgebyr vert sendt til søkjar, og vi gjer merksam på at arbeidet ikkje skal igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Bente Førland
saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Stoltz Bolig As

Damsgårdsveien 5160
145

LAKSEVÅG

Mottakarar:

Lindås Rør & Sanitær As

Burkhovdane 1 5914

ISDALSTØ