
Fra: Monica Daae <monica.daae@norva24.no>
Sendt: 24. februar 2017 10:08
Til: Postmottak Lindås
Kopi: slam@ngir.no
Emne: VS:
Vedlegg: Bilde sendt inn -
\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik\$\Bilder\Norva_24_Vest_AS\1263
\AnleggID=73868_OppdragID=1922854_DSC00170.jpg; Bilde sendt inn -
\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik\$\Bilder\Norva_24_Vest_AS\1263
\AnleggID=73868_OppdragID=1922854_DSC00169.jpg; Bilde sendt inn -
\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik\$\Bilder\Norva_24_Vest_AS\1263
\AnleggID=73868_OppdragID=1922854_DSC00168.jpg


Hei

Vedlagt bilder frå Kjeilen felleskloakk: tett utløp, stor pågang av vann.

Mvh

Monica Daae
Driftssjef

Tlf: +47 57 78 11 70
Mob: +47 40 03 80 40
Fax: +47 57 78 11 71
E-post: monica.daae@norva24.no
Nettside: www.norva24.no



Denne må det straks melde inn.

Fra: Anne Lise Molvik
Sendt: fredag 24. februar 2017 09.22
Til: Arne Helgesen
Kopi: Atle Dingen; Siril Therese Sylta
Emne: SV: Defekt slammavskiller Keien

Denne saka bør meldast inn slik andre saker om feil og manglar ved slamtømming vert meldt inn til kommunen av Birkeland. Bilettdokumentasjon bør leggjast ved. Byggesaksavdelinga vil då ta saka til handsaming.

Mvh

*Anne Lise Molvik
Rådgjevar
Lindås kommune*

Fra: Arne Helgesen
Sendt: 24. februar 2017 09:17
Til: Anne Lise Molvik

Kopi: Atle Dingen

Emne: Defekt slammavskiller Keien

Har fått melding fra Jonny Birkeland om slammavskiller på Keilen. Det kjem så mykje overvatn inn i slammavskiller, at det ikkje er mulig å tømme denne, så her må det være noko alvorlig gale. Dette er ein felles privat slamavskiller til gbnr. 125/22-52-85 m. fleir. Ser at Magne Hope har holdt på med mykje arbeid i nærleiken av slammavskilleren, kanskje dette har noko med problemet å gjera. Lova Jonny Birkeland ei tilbakemelding, han måtte reisa derifrå fordi det ikkje lot seg gjera å tømme Slamavskiller