



Lydkrav til vegger og glassfelt. Feltmålt verdi

- R'w ≥ 24 dB
- R'w ≥ 37 dB
- R'w ≥ 40 dB
- R'w ≥ 44 dB
- R'w ≥ 48 dB
- R'w ≥ 55 dB
- R'w ≥ 60 dB
- R'w ≥ 70 dB

Lydkrav til dører, labmålt verdi Rw

- 27dB
- 33dB
- 38dB
- 43dB
- 48dB
- 53dB

Lydkrav gitt i lydplanene må sees i sammenheng med detaljer i akustikkrapport.

- N Kommentarer
- 1 Mobilvegg: krav Rw ≥ 55 dB
- 2 Utgangspunkt er en enkel dørløsning, ikke en tandemdør som vist på underliggende ARK-tegning (se rapport lydtekniske forhold).

2	03.02.17	Lydkrav idrettshall, samt rundt buldrerom	-	KJBI	BST	KJBI
1	26.01.17	Revidert ARK-underlag	-	KJBI	BST	KJBI
Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Skanska Norge			Tegnet av KJBI		Saksbehandler KJBI	
Knarvik barneskule, Lindås kommune			Sidemannskont. BST		Oppdragsansvarlig KJBI	
Lydkrav til vegger og dører			Fag Akustikk		Målestokk ikke i målestokk	
			Dato 13.01.2017			
COWI			Oppdragsnr. A079474		Status -	
			Tegning nr. Lydplan 01		Rev. 2	