
Fra: Arild Bjørnevoll <arbjor@statoil.com>
Sendt: fredag 6. januar 2017 15.02
Til: Torfinn Heier; Stein Gunnar Larsen
Kopi: Jørgen Flatholm; Arne Helgesen
Emne: FW: 16/32851 Litlås VBA - entreprise B1 - Tegninger og stikningsdata VA
Vedlegg: 5157651-100_H04(218039).pdf; 5157651-118_H02(218045).pdf
Kategorier: Litlås. B1 Grunnarbeid

Hei !

Har diskutert litt med Jørgen og vi er enige om at dette er en rein grei løysing med blindflens på fremtidig uttak. Vi veit ikkje veit om vi skal benytte PE eller duktilt, på rør som kan bli lagt ned på eit seinere tidspunkt.

Meld fra innen mandag formiddag om De har kommentarer til dette.

Mvh
Arild

From: Arne Helgesen [<mailto:HELA@lindas.kommune.no>]
Sent: 6. januar 2017 14:25
To: Arild Bjørnevoll <arbjor@statoil.com>; jorgen.flatholm@norconsult.com
Cc: Atle Dingen <Atle.Dingen@lindas.kommune.no>; 'torstein.dalen@norconsult.com' <torstein.dalen@norconsult.com>
Subject: 16/32851 Litlås VBA - entreprise B1 - Tegninger og stikningsdata VA

Ref. tlf samtale med Arild Bjørnevoll. Som vi har diskutert tidlegare i forbindelse med grunnarbeid nytt vba anlegg på Litlås, skal Lindås Kommune bruke dei to ledige uttaka som er tilrettelagt ut frå eks. ventilhus, industrivannsbasseng, det eine utaket blir nytta til den nye tilførsels leidningen, det andre uttaket blir nytta til tilførsel rå vatn til nytt vba. Statoil har tidleg i prosessen meldt frå om at dei ønskjer å ha ein erstatning for det eine uttaket, for ein eventuell ny industrivannsledning til raffineriet. Dette er tatt med i planer, nytt uttak blir ut frå V 3. vi tenker å avslutte inn i kum, blindfles på framtidig uttak industrivatn. Det blir for bora uttak, slik at ein enkelt i ettertid kan grave seg ned på utsida av V 3 og komme seg ut av kum med ny industrivannsledning til raffineriet.

Dersom Statoil har merknader til denne løysinga, må vi få beskjed snarast, kummer, deler osv blir bestilt neste veke.

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorised use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.
Thank you