

Årsrapport for oljeutskiljaranlegg

I henhold til gitte løyver og forureiningsforskrifta kapitel 15, skal det kvart sår sendast inn årsrapport for oljeutskiljaranlegg i Lindås kommune. Utfylt skjema skal returnerast til kommunen innan **1. februar påfølgjande år**. Fo utfyllande kommentarar legg ved eget ark. Det skal være ein årsrapport for kvart anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljar sin identitet og plassering.

1. Verksemd	
Namn: <u>DEKKHUSET AS</u>	
Postadresse: <u>Blombakken 4</u>	Org. Nr:
Postnr/Sted: <u>5911 ALVERSLUND</u>	E-post:
Kontakt person: <u>FRODE TREPAL</u>	Telefon: <u>56343400</u>

2. Oljeutskiljaranlegg	
Adresse: <u>Blombakken 4</u>	Gnr/Brn <u>137/671</u>
Utskiljar nr: <u>137/671</u>	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon:

3. Tømming av oljeutskiljar		
Er minimum årlig tømning utført og tømmerrapport sendt inn til Lindås kommune?		
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Hvis nei, kvifor ikkje?		
Dato	Tømmeoperatør	Olje m ³
<u>23/11-16</u>	<u>Dennis Steen</u>	<u>011</u>

4. Kontrollprøver				
Er minimum årlig kontrollprøver tatt og analysert?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei				
Hvis nei, kvifor ikkje?				
Talet på prøver som tas per år: <u>4</u>				
Resultat av kontrollprøver siste 12 mnd	Dato	Konsentrasjon(mg olje/l)	Dato	Konsentrasjon (mg olje/l)
	<u>23/11-16</u>	<u>29,9</u>		

5. Drift og vedlikehald					
Utført tilsyn	Ja	Nei		Ja	Nei
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Utslepp
Beskrivning av uhell og akutte utslepp:

Sted, dato straume Årsrapport utfylt av Charlotte Skaarhaug på vegne av DEKKHUSET AS
24/4-17

Driftsjournal oljeutskiljaranlegg

Utskiljarnr (gbnr)	Oljeutskiljar (m ³)	Slamfang (m ³)	Kontoll	Dato for prøvetaking	Tømme dato	Tømmeoperatør	Signatur ansvarleg for tømming
137/671	011		OK	23/11-16	23/11-16	Dennis Steen	Dennis Steen
Bedriftens namn	DEKKHUSETAS						
Adresse	Blombakken 4						
Heimelshavar	Frode Tredal						
Type verksemd	Næring						
Type utskiljar	OLJE TØDIN						
Størrelse utskiljar							
Innandørs vaskeplass							
Utandørs vaskeplass							
Slangekran for spyling							
Bilvaskemaskin							
Oppsamlingstankt							
Montert av							
Merknader							

Johnny Birkeland Transport AS
 Sløvåg 32
 5960 DALSØYRA
Attn: Charlotte Skårhaug
AR-16-MX-004006-01

EUNOBE-00020999


 Prøvemottak: 25.11.2016
 Temperatur:
 Analyseperiode: 25.11.2016-02.12.2016
 Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 441-2016-1125-001	Prøvetakingsdato: 23.11.2016				
Prøvetype: Avløpsvann	Prøvetaker: Oppdragsgiver				
Prøvermerking: Dekkhuset	Analysestartdato: 25.11.2016				
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Olje i vann C10-C40	29.9	mg/l	0.5	20%	NS-EN ISO 9377-2

Kopi til:

Roger Ellingsen (roger@septik24.no)

Bergen 02.12.2016


 Helene Lillethun Botnevik
 ASM Bergen, Kvalitetsansvarlig

Tegnforklaring:

 * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

 Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

