



Notat. Uttale frå Teknisk drift VA

Til: Eilin Houlison Molvik

Kopi til:

Saksbehandlar: Vatn og avløp/Arne Helgesen

Vår referanse: 17/948 - 14 / Gbnr - 106/12

Dato: 19.07.2017

Emne: Oversending av søknad til uttale gbnr 106/12 Fanebust

Har sett over dokument i saka. Det er spesielt pkt. 3. i mottakskontroll som er viktig. Det må foreligge ein skriftlig erklæring med Gbnr. 106. 17-18. om rett tiletablering av trase og rett til drift og vedlikehald. Denne avtalen skal tinglysast før ein kan starte arbeid med trase for vatn og avløp.

Elles er de jo dei andre punkta som er nemd i mottakskiontroll. Bortsett frå dette ser planen ut til å vera grei, det skal vera kapasitet nok på vatn og avløp. Før endeleg godkjenning avteknisk plan, må det leverast inn litt meir detaljer på korleis det skal utførast med kummer osv. spesielt i tilknytingspunkt.

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM

