



Brannsjefen
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/7517 - 17/26586

Saksbehandlar:
Arne Johannes Riisnes
Arne.Risnes@lindas.kommune.no

Dato:
18.09.2017

Rapport etter varsla brannøving 14.09.17

Onsdag 14.09.17 vart brannklokkene utløyst av ein elev og skulen fekk dermed ei uvarsla brannøving - før den varsla. Skuleøvingane er evakueringsøvingar og øvingseffekten og øvingsmomenta vert derfor tilnærma dei same.

1. Mål med øvinga

- * Øve rask og sikker rømming av bygget med alt personell
- * Øve aktuelle rømningsvegar og ta seg raskt og roleg ut av bygget
- * Kontrollere at tilsette og elevar kjenner branninstruksen og forhold seg til denne ved brannalarm.
- * Teste brannklokker, branddører og interne rutiner for evakuering av bygget

2. Omfang

Alle elevar og vaksne til stades i hovudbygget på skulen deltok: 54 elevar og 12 vaksne.

3. Gjennomføring.

Alarmen vart utløyst av elev kl. 1255. Elevar og personale var oppstilte på samle plass kl. 1259. Det vart ikkje levert kontrollskjema over evakuerte.

Dører og vindauge var lukka evt. lukka seg. Alarmklokker var hørbare over heile bygget, men ikkje ute.



4. Vurdering av øvinga

Øvinga gjekk greitt slik det er føreskrive at dei skal. Personalet hadde ikkje gløymt rutinen.

5. Forbetringstiltak

Kontrollskjema til alle rom i bygget må kopierast opp og vere delt ut før øvinga.
Skjema er å finne på itslearning / info/ brannvern/
Brannklokke ute på plassen (på vegg av musikkrom) vert ikkje utløyst.

Ostereidet, 18.09.17

Med helsing

Arne Johannes Riisnes
Rektor / brannvernleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Vedlikehaldsavd. / eigdomsavd.	Lindås kommuneLindås Kommune	59145914	ISDALSTØ
Verneombod / Atv.	Ostereidet ungdomsskule	5993	OSTEREIDET
Mottakarar: Brannsjefen		5914	ISDALSTØ