



Hjelmås Vvs AS  
Leknesvegen 183  
5915 HJELMÅS

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 17/3340 - 17/32096

Saksbehandlar:  
Bente Førland  
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:  
09.11.2017

## Godkjent sanitærsøknad - - gbnr 200/5

Vi viser til rørleggarmelding motteke 08.11.2017 med vedlagt situasjonsplan.

Søknad om tilknytning til kommunalt vatn for bustad vert godkjend med følgjande vilkår:

Vi antar at det vil bli stilt krav om at stikkledning må gå i borehol under veg. Dette må uansett avklarast med vegavdeling. Her må det sendast søknad om graveløyve/boring under veg. Dette skjer på eige skjema, sjå vedlegg.

Graving ned på påkoplingspunkt på hovudledning skal utførast av autorisert entreprenør.  
Kommunal hovudledning og avstikk må merkast opp før graving.

Vassledning skal leggest frostfritt. Frostfri djupn er minimum 1,2 meter overdekning.

Når arbeidet er ferdig, skal det sendast inn ferdigmelding med oppdatert situasjonsplan (as built)

Gebyr vil bli fakturert etter gjeldande satsar. Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Arne Helgesen  
avdelingsleiar

Bente Førland  
saksbehandlar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Vedlegg:

Søknadsskjema graving i veg Lindås kommune  
MAL-Arbeidsvarsling Lindås kommune

### Kopi til:



**Kopi til:**

Bjarte Haga Lunde

Kleivdalsvegen 5915  
290

HJELMÅS

**Mottakarar:**

Hjelmås Vvs AS

Leknesvegen 183 5915

HJELMÅS