



Anders Haugland AS
Radøyvegen 239
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 16/78 - 17/32343

Saksbehandlar:
Linda Folkestad
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:
14.11.2017

Innkalling til møte/tilsyn oljeutskiljar - gbnr 188/187 Gjervik Ytre

Teknisk drift har motteke rapporter og prøveanalyser for utskiljaranlegg ved gbnr 188/187. Tømmerrapport for 2016 og 2017 viser at det ikkje er olje i utskiljaranlegg. Analyse av utleppsvatn for 2017 viser at eit alt for høgt oljeinnhald i utleppsvatnet. Oljeinnhald er målt til 135mg/l (totale hydrokarboner). Oljeinnhald i utleppsvatn skal ikkje være høgare enn 50mg/l.

Teknisk drift har vore i kontakt Fixbil Knarvik vedkomande saka. Vi har bedt Fixbil Knarvik om å finne ut følgjande:

- om anlegg er for lite i forhold til aktivitet,
- om anlegg er for gammelt, eller
- om det er andre feil som gjer at oljen ikkje vert skilt ut i anlegget.

Teknisk drift har, per dags dato, ikkje motteke tilbakemelding på dette. Vi ser nå at det er behov for å føre tilsyn med anlegg.

Teknisk drift kaller inn Anders Haugland AS til møte/tilsyn: **Fredag 01.12.2017 kl. 09.45** Rådhuset i Knarvik. Eigar av gbnr 188/187 har som abonnent på kommunale avløpstenester hovudansvar for anlegg som er knytt på kommunalt leidningsnett.

Med helsing

Arne Helgesen
Avdelingsleiar vatn og avløp

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.



Mottakarar:

Anders Haugland AS

Radøyvegen 239 5911

ALVERSUND