LINDÅS KOMMUNE
Byggesaksavdelinga

NST Agenturer (Nilsen Serviceteam)
Lervikvegen 75
5936 MANGER

Referanser:	Saksbehandlar:	Dato:
Dykkar:	Anne Lise Molvik	23.11.2017
Vår: 17/2664 - 17/32963	anne.lise.molvik@lindas.kommune.no	

Svar på skriv datert 08.11.2017 - gbnr 92/19 Træland

Vi viser til ditt skriv datert 08.11.2017 som gjeld vilkår i utsleppsløyve gitt i vedtak datert 24.10.2017. Kommunen har ikkje oppfatta dette som ein klage på vedtaket om utsleppsløyve, men som ledd i dialog om vilkår i utsleppsløyvet.

Kommunen set ved handsaming av utsleppssøknader krav om at avløp frå minireiseanlegg skal førast til bekk med heilårs vassføring, vassdrag, jordbruksgrøft eller sjø. Utslepp til terreng vert ikkje tillate utan at det er dokumentert at massane som avløpsvatnet vert ført til er eigna for infiltrasjon.

I samband med eit pågåande arbeid knytt til lokal forskrift om separate avløpsløysingar vil kommunen vurdera reinsekrav og avlaupsløysingar for kommunen under eitt. Krav til etterpolering og utsleppsstad vil inngå i arbeidet.

Med helsing

Siril Sylta
avdelingsleiar

Anne Lise Molvik
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Preben Lampe	Nils Langhelles vei 45	5148	FYLLINGSDALEN

Mottakarar:

NST Agenturer (Nilsen Serviceteam)	Lervikvegen 75	5936	MANGER