



Stendal Vvs AS  
Blombakken 1  
5911 ALVERSUND

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 17/2087 - 17/33409

Saksbehandlar:  
Bente Førland  
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:  
24.11.2017

## Godkjent sanitærsøknad - - gbnr 188/775

Vi viser til rørleggarmelding motteke 15.11.2017 og arealoversikt motteke 20.11.2017

Søknad om tilkopling til kommunalt vatn og avlaup for Langheiane bustadfelt B8 vert godkjend med på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter VA norm og standard abonnementsvilkår for vatn og avløp. For hovudleidningar vatn og avløp skal sjekklister i VA norm nyttast, dette sikrar at ein får med komplett fdv.

Større endringar skal varslast underteikna.

Vassleidning skal leggest frostfritt. Frostfri djupn er minimum 1,2 meter overdekning.

Etter utført arbeid skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen. Dette inkluderer mellom anna innmåling med X, Y og Z koordinat i .pdf og SOSI-format. Det vil ikkje verte skrive ut ferdigattest for bygget/anlegget før ferdigmelding for VA-anlegg er motteke og godkjend.

Gebyr vil verte fakturert etter gjeldande satsar. Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Arne Helgesen  
avdelingsleiar

Bente Førland  
saksbehandlar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Vedlegg:



**Vedlegg:**

Fakturagrunnlag gbnr 188-775 Langheiane

**Kopi til:**

Orion Prosjekt AS

Postboks 449

5853

BERGEN

Nesttun

**Mottakarar:**

Stendal Vvs AS

Blombakken 1

5911

ALVERSUND