
Fra: Tone Margrethe Bærland Furustøl
Sendt: 15. desember 2017 09:45
Til: Postmottak Lindås
Emne: VS: 17/34431 Oversending av søknad om etablering av LPG-gassforsyningsanlegg til uttale med etterlyste vedlegg - gbnr 221/15 Eikefet

Hei.

Det bes om at uttale frå NGIB vert lagt på sak 17/3161, gbnr 221/15 Eikefet.

Tone Furustøl | rådgjevar byggesak

E-post: tone.furustol@lindas.kommune.no | **Telefon:** +47 56 37 54 01
Kundesenter: +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** www.lindas.kommune.no



Fra: Ann-Therese Strønen
Sendt: 14. desember 2017 15:37
Til: Tone Margrethe Bærland Furustøl
Emne: SV: 17/34431 Oversending av søknad om etablering av LPG-gassforsyningsanlegg til uttale med etterlyste vedlegg - gbnr 221/15 Eikefet

Hei Tone Margrethe,

Begrunnelsen for fritak om nabovarsling beskriver bl.a. at tiltaket er midt inne i næringsparken. Tiltaket er tegnet inn i bunnen av en smal dal med høye fjell på begge sider; ved utløp av elven i Eikefet. På andre siden av elven ligger et gårdsbruk som er i drift, samt flere nøst. Det må vurderes om det skal utarbeides en konsekvensutredning og et planprogram eller en melding med forslag til utredningsprogram.

NGIB ber om risikovurdering rundt anlegget:

- Risikovurdering skal være utført etter Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, §14
- Det skal opprettes arealmessige begrensninger rundt utstyr og anlegg der dette er nødvendig etter § 14 for å sikre omgivelsene på en tilfredsstillende måte, ref. §16

NGIB minner om at nabovirksomheter som hver for seg håndterer farlig stoff der en hendelse kan få konsekvens for nabovirksomhet, skal utveksle informasjon og samordne tiltak slik at sikkerheten blir ivaretatt, ref. Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen §18.

Ha ein flott dag!

Med vennleg helsing

Ann-Therese Strønen

Branningeniør

E-post: Ann-Therese.Stronen@lindas.kommune.no

Telefon: +47 56 37 56 94 **Mobil:** +47 40 90 33 10

Kundesenter: +47 56 37 50 00 **Privat:** +47 992 60 266

Visitt adr.: Stølen 7, 5911 Alversund

Postadr.: NGIB, Dokumentsenteret, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø



Fra: Tone Margrethe Bærland Furustøl

Sendt: onsdag 6. desember 2017 09:41

Til: Ann-Therese Strønen

Emne: 17/34431 Oversending av søknad om etablering av LPG-gassforsyningsanlegg til uttale med etterlyste vedlegg - gbnr 221/15 Eikefet

Sjå vedlegg