



Stusdal Vvs AS
Apalen 17
5915 HJELMÅS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 17/3380 - 18/88

Saksbehandlar:
Bente Førland
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:
02.01.2018

Godkjent sanitærsøknad - - gbnr 212/141

Vi viser til rørleggarmelding motteke 13.11.2017. for brakkerigg Nordhordland

Søknad om sanitærabonnement til kommunalt vatn og avlaup for brakkerigg vert akseptert med følgjande vilkår:

Det må søkjast om godkjenning for etablering av feittuskiljar for kantinedrift. Minste tillatte størrelse er ns 4. søknadsskjema for fettutskiller finn ein på heimesida til Lindås kommune. Søknad med berekningsgrunnlag må sendast kommunen for behandling/ godkjenning

Alle nye abonnentar/næringsabonnentar skal ha montert vassmålar og betale etter faktisk forbruk. Før mellombels bruksløyve eller ferdigattest vert gjeve, skal vassmålar vere registrert hjå kommunen. Næringsbygg skal ha tilbakeslagssikring i henhold til NS EN 1717

Etter utført arbeid skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen. Dette inkluderer mellom anna innmåling med X, Y og Z koordinat i .pdf og SOSI- format. Det vil ikkje verte skrive ut ferdigattest for bygget/anlegget før ferdigmelding for privat VA-anlegg er motteke og akseptert som komplett.

Gebyr vil verte fakturert etter gjeldande satsar. Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Bente Førland
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:



Kopi til:

Flage Maskin AS

Bjørkemoen 46

5709

VOSS

Mottakarar:

Stusdal Vvs AS

Apalen 17

5915

HJELMÅS