Start borehull

Endepunkt borehull

Ledning i borehull under riksveg 57

VL110 PE100 SDR11

Tilkopling kommunal vannforsyning.

VL110 PE100 SDR11

Eks. bustad

SP125 PP SN8
OV200 DVO SN8
VL63PE100 SDR11

SP160 PP SN8
OV200 DVO SN8
VL90 PE100 SDR11

OV200 DVO SN8
SP160 PP SN8

SP160 PP SN8
OV200 DVO SN8
VL63 PE100 SDR11

SP160 PP SN8

SP160 PP inf

Fullrenseanlegg

VannKum
Overgang mellom privat og kommunal vannledning

Til eks. stikkrenne etter avtale med grunneier

Avløp fra renseanlegg skal føres til infiltrasjonsgrøft på dyrka mark , etter avtale med grunneier.

Område for infiltrasjon til grunn.

BF4 BF5 BF6 BF7 BF8 BF9 BF10 BK1 BK2

116/1 116/7 116/10 116/11 116/12 116/21 116/22 116/64 116/68 116/70 116/71 116/72 116/73 116/74 116/75 116/76 116/77 116/78

Veg1000 Veg2000 T-3000

TEGNFORKLARING:

	PROSJEKTERT	EKSISTERENDE
Spillvann		
Vann		
Overvann		
Kum		
Fallretning ledning		
Renseanlegg		
Område for infiltrasjon av avløp fra renseanlegg		
VA–anlegg som skal overtas av Kommunen		
Eiendomsgrenser		

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
A	18.10.2017	Teknisk plan	RG	ABj	

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Lindås kommune

Målestokk (gjelder for A3 format)
1:1000

Plan ID: 1263-200910
Skinstø
Oversiktstegning

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
5171563	H1	A