
Fra: Eilin Houlison Molvik
Sendt: 20. februar 2018 13:44
Til: 'Line Gjerstad Tjelflaat'
Emne: SV: 18/5001 Orientering om saka gbnr 137/564 Alver

Til Line Gjerstad Tjelflaat

Spm. nr. 1 Vi vil anbefale at de tek kontakt med Teknisk drift ved VA- avdelinga med omsyn til dokumentasjon på fundamentering av mur. Vanlegvis vert det kravd snitt som syner forankring av mur til fjell om det let seg gjere evt. fundamenter av mur i høve til botn av grøft for kommunal leidningstrase. Ta kontakt med Arne Helgesen hjå VA-avdelinga.

Spm nr. 2. Ja, det må sendast inn situasjonsplan som syner at murane er justerte i eigen avkøyrsløse og i avkøyrsløse til eigedom gbnr. 137/565. Situasjonsplan skal vere påført frisktsoner i nemnde avkøyrsløse.

Heimelshavar av gbnr. 137/563 held på å utarbeide søknad for tiltak knytt på nemnde i eigedom i høve avkøyrsløse til gbnr. 137/564 og avkøyrsløse på gbnr. 137/563

Eilin H. Molvik | rådgjevar byggesak

E-post: eilinhoulison.molvik@lindas.kommune.no | **Telefon:**
+47 56 37 54 78
Kundesenter: +47 56 37 50 00 | **Heimeside:**
www.lindas.kommune.no



Tenk miljø før du skriv ut denne e-posten.

Er meldinga motteke hjå feil adressat, ver venleg å slette den frå postsystemet.

Fra: Line Gjerstad Tjelflaat [<mailto:lgt@tsadv.no>]
Sendt: 19. februar 2018 14:18
Til: Eilin Houlison Molvik
Kopi: 'Tove Leiknes Eide'; 'post@gravogmur.no'
Emne: SV: 18/5001 Orientering om saka gbnr 137/564 Alver

Hei,

Viser til deres brev av 15. februar. Jeg forsøkte å ringe i dag, men fikk beskjed om at du var opptatt.

Søknad vil bli nabovarslet denne uken, og sendt til dere så snart merknadsfristen er ut. Jeg har imidlertid to spørsmål.

1. Hvilken form for dokumentasjon krever dere på at muren er forsvarlig fundamentert?
2. Krever dere teknisk tegning på friskt?

Med vennlig hilsen

Line Gjerstad Tjelflaat
Advokat

ADVOKATFIRMAET TJELFLAAT & SAMDAL AS
Medlem i Den Norske Advokatforening

Statsminister Michelsensvei 38, 5230 Paradis
Tlf: + 47 474 45 132
www.tjelflaat.no
ORG: 917863679 MVA

This communication is intended for the person(s) named above only. It contains information that is confidential and legally privileged. If received in error, please delete this e-mail and notify the sender.

Fra: Eilin Houlison Molvik [<mailto:EilinHoulison.Molvik@lindas.kommune.no>]
Sendt: 15. februar 2018 11:09
Kopi: Line Gjerstad Tjelflaat <lgt@tsadv.no>
Emne: 18/5001 Orientering om saka gbnr 137/564 Alver

Sjå vedlegg

Eilin H. Molvik | rådgjevar byggesak

E-post: eilinhoulison.molvik@lindas.kommune.no | **Telefon:** +47 56 37 54 78
Kundesenter: +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** www.lindas.kommune.no



Tenk miljø før du skriv ut denne e-posten.

Er meldinga motteke hjå feil adressat, ver venleg å slette den frå postsystemet.