



Brann tekniske tegninger må ses i sammenheng med brann teknisk rapport.

Prosjekteringen forutsetter at:

- Det monteres ledesystem etter gjeldende regelverk.
- Arealene sprinkles iht. skravur.
- Det er brannslange dekning på hele tiltaket iht. NS-EN 671-1
- Det monteres fulldekkende brannalarmanlegg kategori: 2

#### SYMBOLFORKLARING

	Branncellebegr. E160		Rømningsstråse
	Dør med brannklasse		Rømningsretning
	Dørbrekke		Rømningsvei
	Mangel-merknad		
	Sprinkler område		

Typet dato:	14.05.2013	Siste revisjon:	18.06.2013
Konstr./Tegnet av:	L.T.H	KS/KRR:	S.W.E
Målestokk:	1:100 - A2	Tegningstype:	Plan
Tegningssnr.:	130211F02	Rev.:	A
<b>skansen</b> <b>CONSULT</b>		Edvard Griegs vei 3A, 5059 Bergen www.skansenconsult.no	
KVASSNESVEIEN 4 8 Prosjekteringsstasjon Brann Plan 2.Etasje		Avd. Bergen: Tlf. 52 21 21 21 Avd. Oslo: Tlf. 22 98 80 80 Avd. Stavanger: Tlf. 51 95 01 00 Avd. Høngsund: Tlf. 52 86 55 50	
REV. INDEX	DATA	ENDRINGEN GJELDER	SIGN
A	18.06.13	Fjernet sprinklerområde i trapp	JKK
GODKJENT			