



Nobina Norge AS, Avd Nordhordland
Pål Presttun
Hagellia 3
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 18/16 - 18/12414

Saksbehandlar:
Linda Folkestad
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:
18.04.2018

Førehandsvarsel om tilsyn oljeutskiljar - gbnr 185/100, Gjervik Ytre

Teknisk drift har motteke årsrapport for oljeutskiljaranlegg - gbnr 185/100 – Hagellia, Gjervik Ytre. På bakgrunn av det som er rapportert inn ser vi ett behov for å føre tilsyn med anlegg. Årsrapport viser at anlegg ikkje stettar krav til oljeinnhald i utsléppsvatn. Vi kan ut i frå rapporten ikkje sjå om anlegg er tømmt i 2017. Siste registrerte tømning er frå 2015. Vi gjer merksam på at oljeutskiljaranlegg som er knytt på kommunalt leidningsnett skal tømmast minimum 1 gong i året.

Lindås kommune skal føre kontroll over alle anlegg som har utslepp av oljehaldig avløpsvatn til kommunalt leidningsnett. Det er viktig at kommunen får god kontroll over anlegg slik at ein unngår utslepp av olje på leidningsnett, pumpestasjoner og til reinseanlegg. Olje som vert ført ut på kommunalt anlegg påfører til at kommunen aukte drifts- og vedlikehalds kostnader. Dette er kostnader som kommunen må få dekk inn via kommunale gebyr eller ved å fakturere den ansvarlege for utsleppet.

Førehandsvarsele om tilsyn:

I samsvar med forvaltningslova § 16 gir Teknisk drift eit førehandsvarsel om tilsyn av anlegg ved Hagellia 3. Tidspunkt for tilsyn vil vi komme tilbake til i eget vedtak – varsel om tilsyn.

Teknisk drift ber om at kommunen sine skjema vert nytta ved rapportering av anlegg.

Med helsing

Arne Helgesen
Avdelingsleiar vatn og avløp

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:



Kopi til:

HKF BUSSANLEGG KNARVIK AS

Postboks 7900

5020

BERGEN

Mottakrar:Nobina Norge AS, Avd
Nordhordland

Hagellia 3

5914

ISDALSTØ