

31.05.2018 Sammenstilling prosess bredder gs-veier

G/S skoleprosjekt	Konkurransesgrunnlag	Opprinnelig tilbud	Revidert tilbud april 2018	G/S områdeplan	Reguleringsbestemmelser	Innspill regulering/teknisk anbefaling	Kommentar
72000	4,5m	3,5m		SGS2	2m+3m	3,5m grunnet lavere stigning enn 8%	Reguleringsbestemmelser medfører priskonsekvens ifht konkurransegrunnlag
74000	3,5m	3,0m		SGS3	2m+3m	3,5m grunnet lavere stigning enn 8%	Reguleringsbestemmelser medfører priskonsekvens ifht konkurransegrunnlag
70000	2,5m	2,5m		SGS4	2m+3m	3,5m grunnet stor trafikk	Reguleringsbestemmelser medfører priskonsekvens ifht konkurransegrunnlag
71000	4,5m	3,5m	3,5m	SGS5	2m+3m	4,5m	71000 må sees i sammenheng med gs 72000, vei 20000 og svømmehall. Ikke tilstrekkelig bredde slik det fremkommer av plankart. Reguleringsbestemmelser og plankart stemmer ikke overens. Reguleringsbestemmelser medfører priskonsekvens ifht konkurransegrunnlag
21000	2,5m	3,0m		SGS6	2m+3m	2,5m	Reguleringsbestemmelser medfører priskonsekvens ifht konkurransegrunnlag
73000	3,5m	0m	3,6m	SGS7	5,5m	5,5m pga tilkomst til bane	Reguleringsbestemmelser medfører priskonsekvens ifht konkurransegrunnlag