

# SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar <i>Skodvin Montessoriskule</i>	Tlf. <i>95757533</i>
Ansvarleg søker/utførande <i>PX Solutions AS</i>	Tlf. <i>4505 8858</i>
Byggeplassadresse <i>Skodvinsvegen 1</i>	Gnr./bnr. <i>94/8</i>
Vegstrekning	Stad <i>Hundvin</i>
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan      Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift). Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen: ..... (Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

## Søknad om avkøyrsle

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ny avkøyrsle                                     | Bustadeiningar antall.....stk           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrsle | Hytte antall                        stk |
| <input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrsle               | Industri/Næring                         |
| <input type="checkbox"/> Stenging   | Driftsavkøyrsle                         |
| <input type="checkbox"/> Anna føremål.....                                | Andre                                   |

## Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrsle.

## Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato: <i>1/6-18</i>	Tiltakshavar <i>Anita Cipristad</i>
------------------------	--

## Søknad motteke i Teknisk drift, Dato .....

- Uttale                             Søknad godkjent                             Søknad avslått

## Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggrøft, skal det leggast ned min. 200mm drensrør. Røret skal vere køyrestert og leggast slik at veggrøft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærmere offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meteret frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drensrør og frisiktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
- 

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato.....sign. .....