
Fra: slovag@norva24.no
Sendt: 14. juni 2018 08:20
Til: Postmottak Lindås
Kopi: slam@ngir.no
Emne: VS: Bilde sendt inn -
\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik\$\Bilder\Norva_24_Vest_AS\1263
\AnleggID=205905_OppdragID=2077352_DSC00103.jpg
Vedlegg: AnleggID=205905_OppdragID=2077352_DSC00103.jpg;
AnleggID=205905_OppdragID=2077352_DSC00104.jpg

Hei

Gjelder Lindås kommune, gbn 141/15

Stor sprekk i botn av tank
Lågt nivå, lekkasje

Mvh
Trine Ekren

Tlf: +47 57 78 11 70
Mob: +47 99 41 14 87
Fax: +47 57 78 11 71
E-post: trine.ekren@norva24.no
Nettside: www.norva24.no

-----Opprinnelig melding-----

Fra: autosend@norva24.no <autosend@norva24.no>
Sendt: onsdag 13. juni 2018 16:14
Til: slovag@norva24.no
Emne: Bilde sendt inn -
[\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik\\$\Bilder\Norva_24_Vest_AS\1263\AnleggID=205905_OppdragID=2077352_DSC00103.jpg](\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik$\Bilder\Norva_24_Vest_AS\1263\AnleggID=205905_OppdragID=2077352_DSC00103.jpg)

Mappe: [\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik\\$\Bilder\Norva_24_Vest_AS\1263](\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik$\Bilder\Norva_24_Vest_AS\1263)
Filnamn: AnleggID=205905_OppdragID=2077352_DSC00103.jpg
Feil: