



Nesfossen Smolt AS  
Lindåsvegen 1480  
5956 HUNDVIN

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 14/6325 - 18/21452

Saksbehandlar:  
Linda Folkestad  
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:  
29.06.2018

## Uttak av vatn frå Storavatn i Lindås kommune - til Nesfossen Smolt AS.

Vi syner til dom frå Nord- og Midhordland jordskifterett av 14.02.2018, som nå er rettskraftig, som gjeld for Lindås kommune sin reguleringsrett for uttak av vatn, - med HVR + 20.80, og LVR +20.03. Det vert òg i den samanheng vist til Nesfossen Smolt AS, som med sitt kjøp i 1985 - av bnr 56 gnr 2, og gnr 177 brn 2, som òg gjev rett til del av vassrettane som kommunen hadde er erverva i 1977, men der uttak til drikkevatt er prioritert.

For å sikre tilstrekkeleg mengde drikkevatt i tørkeperioder og unngå at vassnivå kjem under LRV på +20.3, noe som i tilfeller kan utløyse nytt skjønn for søre del av vatnet, vil følgjande gjelde for uttak til Nesfossen Smolt AS:

*Når vassnivået i Storevatn - i tørre perioder og lite nedbør når +20.3, skal uttak til Nesfossen Smolt AS ikkje overstige 8000 m<sup>3</sup>/døger (ca 333 m<sup>3</sup>/t). Dette vil likevel være det dobbelte av kommunen sitt uttak til drikkevatt.*

Lindås kommune forventer – krev at Nesfossen Smolt AS snarast har, - eller installere naudsynt utstyr for resirkulering av vatn, O2 anlegg m.m for kompensering av redusert tilgang på vatn i ovannemnde periodar av året. Alternativt må Nesfossen Smolt AS tilpasse sin produksjon til ovannemnde vassmengde.

Begrensningane som beskrives for Nesfossen Smolt AS sitt uttak av vatn vil gjelde f.o.m sumaren 2018.

Med helsing

Atle Dingen  
Einingsleiar Teknisk drift

Linda Folkestad  
saksbehandlar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*



**Kopi til:**

Arne Eikefet  
John Bauge

**Mottakarar:**

Nesfossen Smolt AS

Lindåsvegen 1480 5956

HUNDVIN