



Stendal vvs as
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Referanser:

Dykkar: Ref.:HNDSJT- Skjemanr.:3935
Vår: 18/841 - 18/23561

Saksbehandlar:

Bente Førland
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:

03.08.2018

Vedkomande ferdigmelding - gbnr 202/86 Hjelmås

På eit anlegg som dette, med borehol, lange strekk vl og sp. Er det ikkje godt nok å levera inn eit så dårleg grunnlag for å registrere dette inn i digitalt kartsystem. Her må det leverast innmålingsdata /sosi fil, noko som er eit krav til ferdigmelding, les info ferdigmeldings skjema. Innmåling må innehalda inslag/utslag borehol, tilkoplingspunkt, kummer stoppekran osv.

Ferdigmelding utan innmålingsdata er ok dersom dette kun er eit kort strekk inn til hus, og ein målsetter ut frå hus.

Med helsing

Arne Helgesen
AVD. Leiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Hjelmåsen AS

v/ Geir Styve
Hjelmås

5915

HJELMÅS

Mottakarar:

Stendal vvs as

Blombakken 1

5911

ALVERSUND

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733

