
Fra: slovag@norva24.no
Sendt: torsdag 9. august 2018 10.33
Til: Postmottak Lindås
Kopi: slam@ngir.no
Emne: VS: Bilde sendt inn -
\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\1263\AnleggID=76974_OppdragID=2101779_DSC00378.jpg
Vedlegg: AnleggID=76974_OppdragID=2101779_DSC00378.jpg;
AnleggID=76974_OppdragID=2101779_DSC00376.jpg;
AnleggID=76974_OppdragID=2101779_DSC00377.jpg

Hei

Gjelder Lindås kommune, Gbn 193/4

dårlig skillevegg, omlag 2-3m³ med sand/stein i tank

Sjå bilder vedlagt

Mvh
Trine Ekren

Tlf: +47 57 78 11 70
Mob: +47 99 41 14 87
Fax: +47 57 78 11 71
E-post: trine.ekren@norva24.no
Nettside: www.norva24.no

-----Opprinnelig melding-----

Fra: autosend@norva24.no <autosend@norva24.no>

Sendt: onsdag 8. august 2018 14:54

Til: slovag@norva24.no

Emne: Bilde sendt inn -

\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\1263\AnleggID=76974_OppdragID=2101779_DSC00378.jpg

Mappe: \\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\1263

Filnamn: AnleggID=76974_OppdragID=2101779_DSC00378.jpg

Feil: