

---

**Fra:** slovag@norva24.no  
**Sendt:** torsdag 16. august 2018 09:57  
**Til:** Postmottak Lindås  
**Kopi:** slam@ngir.no  
**Emne:** VS: Bilde sendt inn -  
\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva\_24\_Vest\_AS\1263\AnleggID=77196\_OppdragID=2101846\_DSC00397.jpg  
**Vedlegg:** AnleggID=77196\_OppdragID=2101846\_DSC00397.jpg

Hei

Gjelder Lindås kommune, Gbn 198/5

Høgt nivå, løse skillevegger. Topp av tank deformert/knekt

Mvh  
Trine Ekren

Tlf: +47 57 78 11 70  
Mob: +47 99 41 14 87  
Fax: +47 57 78 11 71  
E-post: [trine.ekren@norva24.no](mailto:trine.ekren@norva24.no)  
Nettside: [www.norva24.no](http://www.norva24.no)

-----Opprinnelig melding-----

Fra: [autosend@norva24.no](mailto:autosend@norva24.no) <[autosend@norva24.no](mailto:autosend@norva24.no)>  
Sendt: onsdag 15. august 2018 11:41  
Til: [slovag@norva24.no](mailto:slovag@norva24.no)  
Emne: Bilde sendt inn -  
[\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva\\_24\\_Vest\\_AS\1263\AnleggID=77196\\_OppdragID=2101846\\_DSC00397.jpg](\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\1263\AnleggID=77196_OppdragID=2101846_DSC00397.jpg)

Mappe: [\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva\\_24\\_Vest\\_AS\1263](\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\1263)  
Filnamn: AnleggID=77196\_OppdragID=2101846\_DSC00397.jpg  
Feil: