
Fra: slovag@norva24.no
Sendt: fredag 7. september 2018 09:51
Til: Postmottak Lindås
Kopi: slam@ngir.no
Emne: SV: Bilde sendt inn -
\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\1263\AnleggID=77615_OppdragID=2111340_DSC00182.jpg

Beklager!
Gjeld gbr 214/76

Mvh

Monica Daae
Driftssjef

Tlf: +47 57 78 11 70
Mob: +47 40 03 80 40
Fax: +47 57 78 11 71
E-post: monica.daae@norva24.no
Nettside: www.norva24.no

vi hjelper alltid

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Postmottak Lindås <Postmottak@lindas.kommune.no>
Sendt: 7. september 2018 09:48
Til: slovag@norva24.no
Emne: SV: Bilde sendt inn -
\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva_24_Vest_AS\1263\AnleggID=77615_OppdragID=2111340_DSC00182.jpg

Hei.
Denne manglar gbnr.
Trenge det for å finna eigar.

Mvh
Reidun Eidsheim | Sekretær Dokumentsenteret

E-post: reidun.eidsheim@lindas.kommune | Telefon: 56 37 54 46
Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: www.lindas.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----

Fra: slovag@norva24.no [<mailto:slovag@norva24.no>]

Sendt: fredag 7. september 2018 08:40

Til: Postmottak Lindås

Kopi: slam@ngir.no

Emne: VS: Bilde sendt inn -

\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva 24 Vest AS\1263\AnleggID=77615_OppdragID=2111340_DSC00182.jpg

Hei

Innløp koblet rett på overløp. Rør går rett gjennom tank og rett i sjø. Ny tank står ved sida av gammel betongtank. Sjå bilder!

Mvh

Monica Daae

Driftssjef

Tlf: +47 57 78 11 70

Mob: +47 40 03 80 40

Fax: +47 57 78 11 71

E-post: monica.daae@norva24.no

Nettside: www.norva24.no

vi hjelper alltid

-----Opprinnelig melding-----

Fra: autosend@norva24.no <autosend@norva24.no>

Sendt: 6. september 2018 16:24

Til: slovag@norva24.no

Emne: Bilde sendt inn -

\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva 24 Vest AS\1263\AnleggID=77615_OppdragID=2111340_DSC00182.jpg

Mappe: <\\Dc01\DokumentasjonVedlegg\MSeptik\Norva 24 Vest AS\1263>

Filnamn: AnleggID=77615_OppdragID=2111340_DSC00182.jpg

Feil: