



Ng Meny Vest AS
Postboks 330 Skøyen
0213 OSLO

Referanser:
Dykkar:
Vår: 18/2415 - 18/30032

Saksbehandlar:
Linda Folkestad
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:
02.10.2018

Etterlyser ferdigmelding fettutskiljar - BNBR 188/764 NG MENY VEST AS

Teknisk drift viser til gitte løyve til å knytte fettutskiljar på kommunalt leidningsnett ved Meny Knarvik – GBNR 188/764 Gjervik Ytre.

Vi kan ikkje sjå at det er sendt inn ferdigmelding for anlegg. I løyve, datert 17.08.18, er det sett krav om innsending av ferdigmelding for anlegg. Med ferdigmelding skal det leggest ved situasjonskart (VA-kart) som viser koplingspunkt på kommunalt leidningsnett. Det skal også leverast «As built» teikningar som viser kva som er ført på anlegg (utslagsvask, oppvaskemaskin, kombidamper etc). Situasjonskart og teikningar skal være målsatt. Anlegg skal være innmålt.

Vi gjer merksam på at ferdigmelding for fettutskiljar skal, på lik linje med anna utstyr som vert knytt på kommunalt leidningsnett, være godkjent før det vert teke i bruk.

Vi etterlyser også kopi av tømmeavtale med tømmeoperatør som omfatter:

- **4 tømningar,**
- **2 temperaturlogger,** og
- **1 prøveanalyse** av utsleppsvatnet.

Dersom tømmeoperatør skal stå for innsending av årsrapport til kommunen, skal dette komme klart fram av avtalen.

Med helsing

Arne Helgesen
Avdelingsleiar vatn og avløp

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.



Kopi til:

Knarvik Senterutvikling AS

c/o Olav Kåre 5914

ISDALSTØ

Vatnøy

Kvassnesvegen 48

Meny Knarvik

Mottakrar:

Ng Meny Vest AS

Postboks 330 0213

OSLO

Skøyen