
Fra: Terje Seim <terje@seimbygg.no>
Sendt: mandag 17. desember 2018 15:09
Til: Ingrid Bjørge Pedersen
Emne: Re: vedrørende søknad om garasje gbnr 137/796

Hei Ingrid
Vi ønsker 1m
Kan du endre dette i løyve?
Mvh Terje

Sendt fra min iPhone

17. des. 2018 kl. 14:24 skrev Ingrid Bjørge Pedersen <Ingrid.Bjorge.Pedersen@lindas.kommune.no>:

Hei eg er saksbehandler på garasjen på gbnr 137/796. Ser den er plassert 0,6 m i frå nabogrense, og viser til føresegn 2.2.1 der det er satt krav til minimum avstand på 1 meter frå nabogrense.

Men ser jo denne kan komme innanfor unntaksreglene for søknad trolig, og lurur derfor på om det er aktuelt å endre plassering til 1 meter i frå nabogrense?

Alternativt må det søkes dispensasjon i fra føresegn 2.2.1 i gjeldende reguleringsplan.

Gir du meg en lyd på mail om hva dere lander på?

Med helsing Ingrid Bjørge Pedersen

<image001.png>

Byggesak

Ved ytterlegare spørsmål, ver venleg å ta kontakt med oss på kundesenteret tysdag eller torsdag frå kl. 09.00 til kl. 15.00 (pause frå kl. 11.30-12.00), telefon 56 37 51 00.

De kan eventuelt sende skriftleg spørsmål til epost: byggesak@lindas.kommune.no.

Innsending av søknadar og annan dokumentasjon i saker skal sendast til

postmottak@lindas.kommune.no

Heimesida vår: <http://www.lindas.kommune.no/plan-byggjesak-og-eigedom.328513.nn.html>