

Ove Nedregotten

Fra: Knut Bjørnevoll <KBJ@lindas.kommune.no>
Sendt: 25. november 2013 11:09
Til: Ove Nedregotten
Kopi: Arne Eikefet
Emne: SV: Utslippstillatelse - Jostein Antoniazzi

Til Ove M Nedregotten
Tison-titlestad AS

Eg har drøfta saka med einingsleiar for teknisk drift, Arne Eikefet. Vi er samde i di vurdering av støtbelastning i forhold til etterpoleringsfilteret, men ikkje når det gjeld spreiegrøfta. Den må støtbelastast for å få utnytta heile grøftelengda. Slik vi oppfattar det, er heile anlegget avhengig av pumping, ut frå topografien.

Her er lenke til saka i kommunen sitt e-innsyn:

<http://85.200.246.205/eInnsyn/journalpost/Sak?sakId=19178>

Det er gjeve *utsleppsløyve og rammeløyve for utføring* med Multiconsult som ansvarleg søker. Begge vedtaka er påklaga. Klagane er ikkje tekne til følgje.

I søknaden 22.02.2012 er det eit dokument som heiter «notat». Siste sida i dette dokumentet, er situasjonsplanen til søknaden, som viser ny utsleppsstad på søre del av tomta, lengst mogeleg borte frå drikkevasskjelder. Denne situasjonsplanen er ikkje heilt i samsvar med løyvet, som har fleire reinsetrinn og fleire detaljar, i samsvar med uttale frå DHIVA IKS. Det er ikkje laga nokon situasjonsplan som samsvarar med denne uttalen/løyvet.

Det som er viktig, er kvaliteten på vatnet ut frå anlegget, og at den kan kontrollerast ved prøvetaking. Dessutan skal drikkevasskjelder nedstraums kontrollerast før anlegget vert sett i drift.

Vi meiner framleis at pumpeledning eller borehol til Fosseelva vil vera ei betre og sikrare løysing for alle partar.

Med helsing
Knut Bjørnevoll
Lindås kommune - byggesak

Fra: Ove Nedregotten [mailto:omn@tison-titlestad.no]
Sendt: 22. november 2013 14:33
Til: Knut Bjørnevoll
Kopi: Jostein Antoniazzi
Emne: Utslippstillatelse - Jostein Antoniazzi

Bergen, 2013-11-22

Lindås Kommune
Att: **Knut Bjørnevoll**

Hallo !

Viser til tidligere telefonsamtale vedrørende Jostein Antoniazzi.
Jeg oversender brev med tegninger.
Endringene er svært små.

Jeg håper derfor Lindås Kommune gir et raskt svar !

Med vennlig hilsen / Best regards

Ove M. Nedregotten

Daglig leder / Manager

Ingeniørfirma TISON-TITLESTAD AS

Leirvikåsen 39B, N-5179 Godvik, Norway

Telefon +47 55 29 81 82 - Faks +47 55 29 56 32 -

Mobil +47 920 83158 - e-post;salg@tison-titlestad.no

Ove Nedregotten

Fra: Knut Bjørnevoll <KBJ@lindas.kommune.no>
Sendt: 28. november 2013 14:47
Til: Ove Nedregotten
Emne: SV: Utslippstillatelse - Jostein Antoniazzi

Dette ser ut som det er i samsvar med løyve. Når søknad om igangsetting skal sendast inn, må du få det inn på ein situasjonsplan og eit lengdeprofil av heile anlegget.

Søknad skal sendast til postmottak@lindas.kommune.no evt med kopi til meg.

Fra: Ove Nedregotten [mailto:omn@tison-titlestad.no]
Sendt: 27. november 2013 10:35
Til: Knut Bjørnevoll
Emne: SV: Utslippstillatelse - Jostein Antoniazzi

Bergen, 2013-11-27

Lindås Kommune

Att : Knut Bjørnevoll

Hallo !

Iht tidligere korrespondanse har vi nå revidert Flytskjema for avløpsløsning for Jostein Antoniazzi, rev03/20131126.

Se vedlegg.

Mvh
Ove

Med vennlig hilsen / Best regards

Ove M. Nedregotten

Daglig leder / Manager

Ingeniørfirma TISON-TITLESTAD AS

Leirvikåsen 39B, N-5179 Godvik, Norway

Telefon +47 55 29 81 82 - Faks +47 55 29 56 32 -

Mobil +47 920 83158 - e-post;salg@tison-titlestad.no

Fra: Knut Bjørnevoll [mailto:KBJ@lindas.kommune.no]

Sendt: 25. november 2013 11:09

Til: Ove Nedregotten

Kopi: Arne Eikefet

Emne: SV: Utslippstillatelse - Jostein Antoniazzi

Til Ove M Nedregotten
Tison-titlestad AS

Eg har drøfta saka med einingsleiar for teknisk drift, Arne Eikefet. Vi er samde i di vurdering av støtbelastning i forhold til etterpoleringsfilteret, men ikkje når det gjeld spreiegrøfta. Den må støtbelastast for å få utnytta heile grøftelengda. Slik vi oppfattar det, er heile anlegget avhengig av pumping, ut frå topografien.

Her er lenke til saka i kommunen sitt e-innsyn:

<http://85.200.246.205/einnsyn/journalpost/Sak?sakId=19178>

Det er gjeve *utsleppsløyve og rammeløyve for utføring* med Multiconsult som ansvarleg søkar. Begge vedtaka er påklaga. Klagane er ikkje tekne til følge.

I søknaden 22.02.2012 er det eit dokument som heiter «notat». Siste sida i dette dokumentet, er situasjonsplanen til søknaden, som viser ny utsleppsstad på søre del av tomta, lengst mogeleg borte frå drikkevasskjelder. Denne situasjonsplanen er ikkje heilt i samsvar med løyvet, som har fleire reinsetrinn og fleire detaljar, i samsvar med uttale frå DHIVA IKS . Det er ikkje laga nokon situasjonsplan som samsvarar med denne uttalen/løyvet.

Det som er viktig, er kvaliteten på vatnet ut frå anlegget, og at den kan kontrollerast ved prøvetaking. Dessutan skal drikkevasskjelder nedstraums kontrollerast før anlegget vert sett i drift.

Vi meiner framleis at pumpeledning eller borehol til Fosseelva vil vera ei betre og sikrare løysing for alle partar.

Med helsing
Knut Bjørnevoll
Lindås kommune - byggesak

Fra: Ove Nedregotten [<mailto:omn@tison-titlestad.no>]

Sendt: 22. november 2013 14:33

Til: Knut Bjørnevoll

Kopi: Jostein Antoniazzi

Emne: Utslippstillatelse - Jostein Antoniazzi

Bergen, 2013-11-22

Lindås Kommune

Att: **Knut Bjørnevoll**

Hallo !

Viser til tidligere telefonsamtale vedrørende Jostein Antoniazzi.

Jeg oversender brev med tegninger.

Endringene er svært små.

Jeg håper derfor Lindås Kommune gir et raskt svar !

Med vennlig hilsen / Best regards

Ove M. Nedregotten

Daglig leder / Manager

Ingeniørfirma TISON-TITLESTAD AS

Leirvikåsen 39B, N-5179 Godvik, Norway

Telefon +47 55 29 81 82 - Faks +47 55 29 56 32 -

Mobil +47 920 83158 - e-post;salg@tison-titlestad.no