



Driftsjournal fett utskiljar anlegg

| Fett utskiljar nr. | Dato | Fettutskiljar m ² | Slamskiljar m ² | Kontroll | Temperatur-/prøvetaking | Tømmefirma | Signatur |
|----------------------|------|------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------|--------------------|-------------|
| 2018 | | | | | | | |
| 185/45 | 6/3 | 2,5 | | OK | Mars 18 | NORVA24 Vest AS | Trine Ekren |
| Eurospar Isdalstø | 1/6 | 2,5 | | OK | 28/05/18 | -- | Trine Ekren |
| Lindåsvegen 14/12/7 | | 2,5 | | OK | | -- | Trine Ekren |
| Connie M.E. 1/10 | 2,5 | | | OK | | -- | Trine Ekren |
| Nøring | | | | | | | |
| Fett | | | | | | | |
| Dimensjon på anlegg | 2,5 | | | | | | |
| Montert | | | | | | | |
| Plassering | | | | | | | |
| Merknader | | | | | | | |

Årleg driftskontroll/vedlikehald av anlegg

| Dato | Firma | Signatur |
|----------|-----------------|-------------|
| 12/07/18 | NORVA24 Vest AS | Trine Ekren |

Tømmefrekvens 3-12 ganger i året. Husk å sende inn årlig tømmerrapport til kommunen innen 1. februar påfølgjende år. Følgjande dokumentasjon skal leggjast ved: utfylt årsrapport (kommunen sitt skjema skal nyttast), analyserapport frå laboratoriet, samt kopi av driftsjournal. Lindås kommune ved Teknisk drift, VVA, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø. E-post: postmottak@lindas.kommune.no

