



Jill Karin Gausvik/Thomas Chr.Jacobsen
Buheim 7
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/2289 - 14/5315

Saksbehandlar:
Knut Espetvedt
Knut.Espetvedt@lindas.kommune.no

Dato:
24.03.2014

Varsel om utbedring av spillvannsledning. Gbnr. 137/525.

Lindås Kommune har utbedra vann og avløpsledninger i Alvermarka .
I den forbindelse ble det oppdaget mye overvann i avløpsledninga til Deres eiendom.
Det er tatt hull i spillvannsrør i bod under terrasse (Se vedlagt bilde), her dreneres alt grunnvann ut i spillvannsledning ved mye nedbør.
Det er viktig at grunnvann blir drenert før spillvannsrør tettes, slik at skader på huset unngås.

Foreslår at dere kontakter en entreprenør slik at dette blir utført på rett måte.

Forrige eier av eiendommen ble gjort oppmerksom på dette.

Ber om at dette blir ordnet snarest.
Ber om tilbakemelding når forholdet er utbedret.

Ta gjerne kontakt med Knut Espetvedt på telefon 99376601 om noe er uklart.

Med helsing

Knut Espetvedt
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Alvermarka privat drens 2
Alvermarka privat drens
Buheim 7

Post

postmotak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 1503 22 54567
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Mottakarar:

Jill Karin Gausvik/Thomas
Chr.Jacobsen

Buheim 7

5911

ALVERSUND