

Teknisk Bureau har montert fettutskiller på Knarvik videregående skole

Alt avløp fra kjøkken er lagt innvendig i bygg via egen pumpe kum og videre til fettutskiller ODIN NS4 som er plassert i eget skur utenfor bygget.

Avløpet er ført videre fra fettutskiller og koblet på avløp i blindkjeller.

For Teknisk Bureau AS


APPLY TB AS - Divisjon Bergen
Postboks 2742 Mønterplads
5816 BERGEN

Rune Hjertenes