



**Samsvarserklæring**

Oppbevares av eier av den elektriske installasjonen

**Nordhordland Elektro**

<b>Kunde</b> 10145 - Lindås Kommune Vassverk Lindås Kommune Vassverk Kvernhusmyrane 41 5914 Isdalstø	<b>Fra</b> <b>Nordhordland Elektro AS</b> Lindåsvegen 153 5914 Isdalstø  Saksbehandler: GEIR KLEPPE	Avdeling: Planlegger Telefon: 56357380 Telefaks: 56357381 E-post: post@nordhordland-elektro.no
--	--	--

<b>Ordre / dato</b> Ordre nr: 21041 fredag 22. mars 2019	<b>Arbeidssted</b> Lindås Kommune Vassverk Risa pumpestasjon 5955 LINDÅS	<b>Kontakt</b> 95044293
--	---	----------------------------

**Arbeidsbeskrivelse**

sa pumpestasjon  
/tt sikringsskap + installasjon

**kommentar:**

1 likk, 1 lampe i tak, 1 utelampe, 1 ovn og montering av sikring/styreskap

samsvarserklæringen gjelder for: Nytt elektrisk anlegg  
vendte forskrifter: FEL  
vendte nomer: NEK 400:2018,

amtlige tilkoblinger er tiltrukket tilstrekkelig.	Utført	
ordning av materiell/utstyr er utført der jording er påkrevet	Utført	
tettet og anført forandringer på kursskjema i tavle	Ikke aktuelt	
abelinnføring er tettet - også ubenyttede	Utført	
vekkinger/kabelføringer		
lle monteringsanvisninger er fulgt	Utført	
vdekking og kapslinger er utført i henhold til NEC 400	Utført	

ato **Underskrift, ansvarlig montør:**

3.02.2019



Petter R Ulstein

<b>LINDÅS KOMMUNE</b>	
Klassering	
<b>27 MAR 2019</b>	
Ark. saksnr.	Le. post
Saksh.	Tilgangskode




Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema. Bruk alltid en registrert elinstallatør som er medlem av NELFO.

**Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjonen i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget.**

**Dato: Underskrift, installatør:**

22.03.2019



# NORDHORDLAND ELEKTRO A/S

Lindåsvegen 153  
5916 ISDALSTØ, NO

Tel. 56 35 73 80  
post@nordhordland-elektro.no

## Lindås Kommune Vassverk

Felles postmottak Kvernhusmyrane 20  
Felles postmottak Kvernhusmyrane 20  
5914 Isdalstø, NO

<b>Faktura</b>	<b>38137</b>
Dato	22.03.2019
Forfallsdato	21.04.2019
Deres referanse	5040 Rune Seim
Kundenavn	Lindås Kommune Vassverk
Kundenummer	10145
Valuta	NOK

P.no.	Beskrivelse	Ant.	Pris (Rabatt)	MVA %	Total NOK
	Risa pumpestasjon				
	Nytt sikringsskap + installasjon				
	Risa pumpestasjon				
1010008	TRIO PN 3G6 ANTI TWIN	2.0	81,00	40,50 25%	162,00
1034845	PR 500V 2X1.5/1.5LIMT TREKK&K.	3.0	11,85	8,89 25%	35,55
1043250	HO7RN-F 3G1.5 ANTI TWIN Ø10	7.0	31,63	55,35 25%	221,41
1056576	PFXP 1 KV FR 4G16 T 500	8.0	121,02	242,04 25%	968,16
1076227	HO7RN-F 750V 4G10 GUMMIKABEL	10.0	97,59	243,98 25%	975,90
1252623	TET 10-14 GUMMENIPPEL GRÅ	1.0	16,65	4,16 25%	16,65
1299606	TRANSCAB 60X40 LEDN.KANAL/LOKK	2.5	81,30	50,81 25%	203,25
1322501	MTP-O-16 MAGASINKLAMMER 16MM H	16.0	2,28	9,12 25%	36,48
1388750	TGS 50 SKRUE 4.2X25MM GRABBER	20.0	0,33	1,65 25%	6,60
1427202	S16/2 VP BRYTER 2POL IP55	1.0	259,11	64,78 25%	259,11
1478060	FCL FOTOCELLE 3-300LUX 13A	1.0	793,50	198,38 25%	793,50
1505555	STIKK DOBBEL PÅVEGG IP44 HV	1.0	151,68	37,92 25%	151,68
1624525	DII SIKR.PATRON 25A GL-GG	5.0	13,92	17,40 25%	69,60

005226

# Sjekkliste

## Enkel sluttkontroll



Nordhordland Elektro

Kunde	Fra	
10145 - Lindås Kommune Vassverk Lindås Kommune Vassverk Kvernhusmyrane 41 5914 Isdalstø	<b>Nordhordland Elektro AS</b> Lindåsvegen 153 5914 Isdalstø  Saksbehandler: GEIR KLEPPE	Avdeling: Planlegger Telefon: 56357380 Telefaks: 56357381 E-post: post@nordhordland-elektro.no

Ordre / dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordre nr: 21041 fredag 22. mars 2019	Lindås Kommune Vassverk Risa pumpeasjon 5955 LINDÅS	95044293

### skrivelse

02 Risa pumpeasjon

02 Nytt sikringsskap + installasjon

Opprydding, sjekket etterglemt verktøy og materiell	Utført		
Utført brukt materiell, utstyr, timer og kjøring	Utført		
amtlige tilkoblinger er tiltrukket tilstrekkelig.	Utført		
ordning av materiell/utstyr er utført der jording er påkrevet	Utført		
ett og utført forandringer på kursskjema i tavle	Ikke aktuelt		
abelinnføring er tett - også ubenyttede	Utført		
vekkinger/kabelføringer			
lle monteringsanvisninger er fulgt	Utført		
vdekking og kapslinger er utført i henhold til NEC 400	Utført		
åst dører etter avsluttet arbeid og levert tilbake nøkler	Ikke aktuelt		
unden har blitt informert om evt. mangler ved det øvrige	Ikke aktuelt		
nlegg			

ato

3.02.2019

Underskrift, ansvarlig montør:

Petter R Ulstein

005224