

---

**Fra:** Arne Helgesen  
**Sendt:** onsdag 15. mai 2019 13:33  
**Til:** terje@strilabygg.no  
**Kopi:** Tone Margrethe Bærland Furustøl; Siril Therese Sylta  
**Emne:** sak 19/356 Gbnr. 38/28

Ref. tlf samtale om sak 19/356. Riving av eks bygg. Reising av nybygg. Gbnr 38/28.

Eksisterande bustad er tilknytt kommunal hovudleidning for vatn. Kapasiteten på hovudleidning er god. Rørleggar /ansvarleg søkjar, må sjå til at det er kapasitet på eks stikkleidning inn til bygg.

Eksisterande bygg er ikkje knytt til kommunal avløpsleidning, nytt bygg må koplast til kommunalt avløpsnett.

Det må sendast inn rørleggar melding for nytt bygg. Denne skal være godkjent, og tilknytingsavgift betalt før ig.

**Arne Helgesen** | Avdelingsleiar Teknisk drift VA

**E-post:** [arne.helgesen@lindas.kommune.no](mailto:arne.helgesen@lindas.kommune.no) | **Telefon:** +47 959 45 434

**Kundesenter:** +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** [www.lindas.kommune.no](http://www.lindas.kommune.no)

