



Sture og Sæthre Eiendom AS  
v/Johnny Sæthre Hylkjesvingen 17  
5109 HYLKJE

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 19/975 - 19/20915

Saksbehandlar:  
Linda Folkestad  
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:  
27.06.2019

## Innkalling til tilsyn oljeutskiljar - Gbnr 188/739 Kvassnesvegen 58 (NAF)

Teknisk drift syner til vårt brev av 21.03.2019 der vi etterlyser årsrapport oljeutskiljar for driftsår 2018 (jf. krav i løyve til å ha anlegg knytt på kommunalt avløpsnett). Sture og Sæthre Eiendom AS har, som abonnent på avløpstenester, ansvar for at årsrapport for anlegg vert sendt inn til kommunen.

Lindås kommunen ved Teknisk drift – vatn og avløp har, per dags dato, ikkje motteke årsrapporter for anlegg. Vi har heller ikkje fått tilsendt kopi av gyldig tømmeavtale.

### Innkalling til tilsyn:

Teknisk drift viser til brev av 21. 03.2019 der vi har ga førehandsvarsel om tilsyn. På bakgrunn av manglande rapportering av anlegg, vil vi nå kalle inn til tilsyn.

Dato for tilsyn er: **Onsdag 14.08.2019 kl. 11.00 på Rådhuset i Knarvik.**

Vi ber Dykk om å sende inn etterspurt dokumentasjon. Dersom De har dokumentasjon for anlegg frå tidlegare år, ber vi om at dette også vert sendt inn. Dokumentasjon må sendes inn i forkant av møte slik at Teknisk drift kan vurdere anlegget sin rensfunksjon og om det er behov for tettare oppfølging av anlegg.

Alle verksemder som har utslepp/påslapp av oljehaldig avløpsvatn skal ha oljeutskiljar. I løyve til å knytte anlegg på kommunalt avløpsnett vert det sett vilkår om at anlegg skal tømmast minimum 1 gong per år. I tillegg skal det takast minst 1 prøveanalyse av utsleppsvatn. Abonnenten skal, ovanfor kommunen, dokumentere at anlegg stettar krav til utslepp/påslapp. Det skal sendast inn ei årsrapport for kvart enkelt anlegg.

*Lindås kommune har i forureningsforskrifta kap.15 og «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Administrative bestemmelser» heimel til å krevje oljeutskiljar ved verskemder som har utslepp/påslapp av oljehaldig avløpsvatn. Kommunen krev, i løyve til å ha anlegg knytt på kommunalt nett, årleg innsending av dokumentasjon på at anlegg stettar krav til utlepp.*



Med helsing

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar vatn og avløp

Linda Folkestad  
saksbehandlar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakarar:**

Sture og Sæthre Eiendom AS

v/Johnny Sæthre 5109  
Hylkjesvingen 17

HYLKJE