

Original

Lindås kommune
v/ Helge Inge Fosse
Kvernumyrane 20
5914 ISDALSTØ

Dato: 19.08.2019 **Saksnr:** 187624
PIN-kode: 4593

Kopi sendt til: Hassan Idris Hamid

Varsel om tiltak

Det Lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) har ikke registrert tilfredsstillende tilbakemelding på feil/mangler beskrevet i vedlagte tilsynsrapport. Denne er utarbeidet etter kontroll utført den 04.03.2019.

Fastsatte frister for utbedring av feil/mangler er utløpt.

I denne saken er det påpekt alvorlige feil ved det elektriske anlegget som kan medføre brann- og berøringsfare.

Du gjøres med dette oppmerksom på alvoret ved å neglisjere fattet vedtak i sak. Manglende utbedring av påpekte feil/mangler er også informasjon som er offentlig tilgjengelig iht. Offentlighetsloven §3.

Det presiseres at alle elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke fører til fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Ditt elektriske anlegg tilfredsstiller ikke disse kravene i dag.

De påviste feil/mangler må meldes utbedret innen 03.09.2019, ellers vurderer DLE tiltak, som:

1. Frakoble hele eller deler av det elektriske anlegget, uten nærmere varsel. Dette som sanksjon med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Etilsynsloven §6.

eller

2. Be Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fastsette en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløp av den frist som er satt for oppfylging av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som engangsmulkt. Etilsynsloven §13.

Ved spørsmål kan vi kontaktes på epost dle@bkk.no eller telefon 55 12 95 00, mellom klokken 10:00 og klokken 14:00.

Med hilsen
BKK Nett AS
Det lokale elektrisitetstilsyn

Gunnar Berge
Saksbehandler
Sign.

Helge Antoniazzi
Saksbehandler
Sign.

Vedlegg: Kontrollrapport

Dette brevet er godkjent elektronisk i BKK Nett AS, Det lokale elektrisitetstilsyn, og har derfor ingen signatur.

Postadresse:
BKK Nett AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Besøksadresse:
Kokstadvegen 37
BERGEN

Telefon: 55 12 95 00
Telefax: 55 12 70 01
E-post: dle@bkk.no
Web: www.bkk.no

Org.nr: 976 944 801

Lindås kommune
v/ Helge Inge Fosse
Kvernusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Målepunktid. 27006048	Målernr. 6970631402129093	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	------------------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse
Hassan Idris Hamid
Bruvegen 78
5914 ISDALSTØ

RAPPORT
Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.

Rapport

Det ble ved kontroll den 04.03.2019 funnet følgende feil/mangler:

UTLEIELEILIGHET

Leietaker var til stede under tilsynet. Rapport sendes til eier Lindås kommune med kopi til leietaker.

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | Baderom | Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. fel § 28

<i>Lysarmatur med stikkontakt er montert i hylle over speil. Hylle / lysarmatur er løsnet fra underlaget.</i> |
| 2 | Stue | Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. fel § 28

<i>Dobbel innfelt stikkontakt uten jord (bak sofa, ved vindu) er løsnet fra veggboks (eldre veggboks der festering i veggboks er løsnet fra veggboksen). Stikkontakt må festes forsvarlig til underlaget.</i> |
| 3 | Kjøkken | Utstyr/anleggsdel var defekt. Jf. fel § 9

<i>Avtrekssvifte over platetopp har ulyd (lagerlyd el.l.). Feilen må utbedres.</i> |

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn: 38,1 MΩ	Isolasjonsmotstand etter utbedring: MΩ	Frist: se vedlagt brev
Dato Underskrift montør	Kontroll utført av: Oddvar Hopland		
Dato Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	04.03.2019 Dato Underskrift	

Postadresse:
BKK Elsikkerhet AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Besøksadresse:
Kokstadvegen 37
BERGEN

Telefon: 55 12 95 00
Telefax: 55 12 70 01
E-post: elsikkerhet@bkk.no
Web: www.bkk.no

Org.nr: 994 302 299