
Frå: Lars Hagesæter <lars@kalasbygg.no>
Send: tirsdag 29. oktober 2019 15:46
Til: Ståle Juvik Hauge
Kopi: Siril Therese Sylta
Emne: Litlevika etter befaring i dag - levegg og søknadsplikt - 185/202

Hei.

Ein liten tilleggsopplysning i saka etter befaring i dag.
Det vart sagt at levegg ikkje er søknadspliktig og derfor ikkje kan sikrast mot riving gjennom vedtaket.
Eg meiner det vert feil konklusjon i dette tilfelle, levegg i denne høgda vil vera søknadspliktig som eit tiltak slik eg vurderer det.

SAK 10 §4-1 bokstav e. seier at levegg mindre enn 1,8 meter over terreng er unntatt søknadsplikt. Med andre ord er levegg over 1,8 meter fra terreng søknadspliktig. I dette tilfelle vil leveggen vera godt over 1,8 meter over terreng og derfor søknadspliktig som eit tiltak.

Tenkte det var greit å få opplyst om dette i forkant av møte i morgen siden spørsmålet var stilt konkret på befaringa og svaret der kanskje ikkje gav heilt rett inntrykk slik eg les SAK.

Dersom administrasjonen skulle vera uenig i mi vurdering reknar eg med dei gjer tilbakemelding om det, Siril er satt på kopi i denne e-posten.

Med vennlig hilsen

Lars Alvær Hagesæter
Daglig leder

MESTERHUS
KÅLÅS BYGG AS

Torvhusmyrane 2 | 5913 Eikangervåg
Telefon: 56 35 33 70 | Mobil: 45 20 18 19
Nettside: www.kalasbygg.no