



Brannsjefen

Referanser:

Dykkar:

Vår: 14/7517 - 14/25717

Saksbehandlar:

Arne Johannes Riisnes

Arne.Risnes@lindas.kommune.no

Dato:

24.09.2014

Rapport etter varsla brannøving 24.09.14

1. Mål med øvinga

- * Øve rask og sikker rømming av bygget med alt personell
- * Øve alternative rømmingsvegar
- * Kontrollere at tilsette og elevar kjenner branninstruksen og forhold seg til denne ved brannalarm.
- * Teste brannklokker, brandører og interne rutiner for evakuering av bygget

2. Omfang

Alle elevar og vaksne til stades på skulen deltok: 103 elevar og 20 vaksne.

3. Gjennomføring.

Alarmen vart utløyst av underteikna kl. 1200. Elevar og personale var oppstilte på samlepass kl. 1204. Personalet leverte kontrollskjema over evakuerte.

Dører og vindauge var lukka evt lukka seg. Alarmklokker var hørbare over heile bygget.

4. Vurdering av øvinga

Øvinga gjekk greitt etter intensjonen.

Post

postmottak@lindas.kommune.no

Dokumentsenteret

Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no

Telefon +47 56 37 50 00

Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 1503 22 54567

Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



5. Forbetringstiltak

Kontrollskjema til alle rom i bygget.

Ostereidet, 24.09.14

Arne Riisnes, rektor/ brannvernleiar

Kopi til : Vedlikehaldsavd/ eigedomsavd. , Verneomb., Atv

Med helsing

Arne Johannes Riisnes
rektor

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:
Brannvernleiar