

Energiberegning Langheiane B7								
Leilighetsn	Energikarakter	Uverdier	Uverdier	Uverdier	Uverdier	Uverdier	Uverdier	Tetthet
		Vegg	andre	Vinduer	Dører	ak / terrass	Gulv	Lekkasjetall
A-101	A	0,17		1	1		0,12	1
A-102	A	0,17		1	1		0,12	1
A-103	A	0,17		1	1		0,12	1
A-104	A	0,17		1	1		0,12	1
A-105	A	0,17		1	1		0,12	1
A-106	A	0,17		1	1		0,12	1
A-107	A	0,17		1	1		0,12	1
A-201	A	0,17		1	1			1
A-202	A	0,17		1	1			1
A-203	A	0,17		1	1			1
A-204	A	0,17		1	1			1
A-205	A	0,17		1	1			1
A-206	A	0,17		1	1			1
A-301	A	0,17		1	1	0,14		1
A-302	A	0,17		1	1	0,14		1
A-303	A	0,17		1	1	0,14		1
A-304	A	0,17		1	1	0,14		1
A-305	A	0,17		1	1			1
A-306	A	0,17		1	1	0,14		1
A-401	B	0,17		1	1	0,14		1
A-402	B	0,17		1	1	0,14		1

Kuldebroer	Resultat	Krav C	Differanse	Kommentar
	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	
0,09	81	126	45	
0,09	80	142	62	
0,09	80	142	62	
0,09	80	129	49	
0,09	80	129	49	
0,09	80	129	49	
0,09	81	127	46	
0,09	75	126	51	
0,09	72	125	53	
0,09	74	129	55	
0,09	74	129	55	
0,09	74	129	55	
0,09	75	127	52	
0,09	77	124	47	
0,09	76	123	47	
0,09	76	128	52	
0,09	75	128	53	
0,09	74	129	55	
0,09	78	126	48	
0,09	83	128	45	
0,09	81	123	42	

Energiberegning Langheiane B7								
Leilighetsnr	Energikarakter	Uverdier	Uverdier	Uverdier	Uverdier	Uverdier	Uverdier	Tetthet
		Vegg	andre	Vinduer	Dører	ak / terrass	Gulv	Lekkasjetall
B-101	B	0,17		1	1		0,12	1
B-102	A	0,17		1	1		0,12	1
B-103	A	0,17		1	1		0,12	1
B-201	A	0,17		1	1	0,14		1
B-202	A	0,17		1	1	0,14		1
B-203	B	0,17		1	1	0,14		1
B-301	B	0,17		1	1	0,14		1

Kuldebroer	Resultat	Krav C	Differanse	Kommentar
	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	
0,09	83	128	45	
0,09	80	129	49	
0,09	83	129	46	
0,09	81	128	47	
0,09	78	129	51	
0,09	85	129	44	
0,09	83	128	45	

Energiberegning Langheiane B7								
Leilighetsn	Energikarakter	Uverdier	Uverdier	Uverdier	Uverdier	Uverdier	Uverdier	Tetthet
		Vegg	andre	Vinduer	Dører	ak / terrass	Gulv	Lekkasjetall
C-101	A	0,17		1	1		0,12	1
C-102	A	0,17		1	1		0,12	1
C-103	A	0,17		1	1		0,12	1
C-201	A	0,17		1	1			1
C-202	A	0,17		1	1			1
C-203	A	0,17		1	1			1
C-301	A	0,17		1	1	0,14		1
C-302	A	0,17		1	1			1
C-303	B	0,17		1	1	0,14		1
C-401	A	0,17		1	1	0,14		1

Kuldebroer	Resultat	Krav C	Differanse	Kommentar
	kWh/m2	kWh/m2	kWh/m2	
0,09	78	128	50	
0,09	77	129	52	
0,09	78	124	46	
0,09	72	128	56	
0,09	74	129	55	
0,09	74	124	50	
0,09	76	128	52	
0,09	74	129	55	
0,09	82	124	42	
0,09	79	123	44	