



Brann tekniske tegninger må ses i sammenheng med brann teknisk rapport

- Prosjekteringen forutsetter:
- Fulldekkende slukkeanlegg.
 - Fulldekkende brannalarmanlegg, minimum varsling til alarmsentral.
 - Ledesystem i gas Jeanlegg, fellesarealer og lukkede trapperom.
 - Full dekning med håndslukkere.
 - Svalgang REI30.

SYMBOLFORKLARING

	Branncellebegr. EI60
	Dør med brannklasse
	Rømningsretning
	Rømningstrasé
	Rømningsvei
	Mangel-merknad
	Sjakter imellom boenheter EI60 i dekket. Ingen klasse på sjaktvegg dersom ventilasjonskanaler brannisoleres eller sjakt sprinkles.

REV.	INDEX	DATO	ENDRINGEN GJELDER	SIGN	GODKJENT

COWI		Solheimsgaten 13 5058 Bergen www.cowi.com/www.cowi.no		Tlf sentralbord: 02694 epost: firmapost@cowi.no	
Tegnet dato: 01.08.2014		Side revisjon:			
Konstr./Tegnet av: LTHO	KS/PR: TOLD/HEWE	LANGHEIANE B7 Brannprosjekterings tegning Plan 2.Etasje			
Målestokk: 1:150 - A1	Tegningstype: Plan				
Tegningnr. A058277F02	Rev.	Eiendomsnr.: Bypg			