

**Fra:** Per Harald Haugen <PEHH@cowi.no>  
**Sendt:** 7. oktober 2014 12:56  
**Til:** Helge Nordal  
**Kopi:** Atle Dingen; Arne Eikefet; Knut Espetvedt; Arne Helgesen; John Sulebakk  
**Emne:** RE: Lindås kommune - Sjauset vannverk

Takk for greit og kjapt svar.  
Da fortsetter vi som planlagt ☺

Mvh Per Harald Haugen

---

**From:** Helge Nordal [<mailto:Helge.Nordal@mattilsynet.no>]  
**Sent:** Tuesday, October 07, 2014 12:46 PM  
**To:** Per Harald Haugen  
**Cc:** ([atle.dingen@lindas.kommune.no](mailto:atle.dingen@lindas.kommune.no)); ([Arne.Eikefet@lindas.kommune.no](mailto:Arne.Eikefet@lindas.kommune.no)); ([Knut.Espetvedt@lindas.kommune.no](mailto:Knut.Espetvedt@lindas.kommune.no)); ([HELA@lindas.kommune.no](mailto:HELA@lindas.kommune.no)); John Sulebakk ([SUJO@lindas.kommune.no](mailto:SUJO@lindas.kommune.no))  
**Subject:** SV: Lindås kommune - Sjauset vannverk

Hei

Du beskriver i mailen din at Sjauset vannverk nå er bygget om i samsvar med planer tidligere godkjent av oss i Mattilsynet, det høres bra ut.

I tilsynsrapporten Mattilsynet sendte Lindås kommune den (10.09.2013) skrev Mattilsynet:  
*« Innan eit halvt år skal ny vasshandsaming ved Sjausetvatn reservevassverk verta siling, uv-desinfeksjon, klorering og vannglasstilsetning dersom reservevassforsyninga i perioder må koplatt inn på nettet. Denne løysinga ble akseptert av Mattilsynet så lenge det dokumenterte fargealet i drikkevattnet som vert levert er forskriftmessig med farge under <20.»*

Det beskriver også at dere vil overvåke situasjonen med nødvendig prøvetaking, det er bra.

Mattilsynet har på det nåværende tidspunkt ikke noen kommentarer ut over dette.

Mvh  
Helge Nordal  
Førsteinspektør

Mattilsynet  
DK Bergen og omland

---

**Fra:** Per Harald Haugen [<mailto:PEHH@cowi.no>]  
**Sendt:** 6. oktober 2014 11:17  
**Til:** Helge Nordal  
**Kopi:** Atle Dingen ([atle.dingen@lindas.kommune.no](mailto:atle.dingen@lindas.kommune.no)); Arne Eikefet ([Arne.Eikefet@lindas.kommune.no](mailto:Arne.Eikefet@lindas.kommune.no)); Knut Espetvedt ([Knut.Espetvedt@lindas.kommune.no](mailto:Knut.Espetvedt@lindas.kommune.no)); Arne Helgesen ([HELA@lindas.kommune.no](mailto:HELA@lindas.kommune.no))  
**Emne:** Lindås kommune - Sjauset vannverk

På vegne av Lindås kommune informeres herved om at Sjauset Vannverk nå er bygget om i samsvar med planer godkjent av Mattilsynet, og er klart til å tas i bruk som reserveanlegg for hovedvannverket ved Storavatnet.

Første testkjøring er planlagt til torsdag 16. oktober.

Anlegget vil stå i beredskap, og kan tas i bruk på kort varsel. Det kreves manuell oppstart for dette.

For at anlegget skal være klart til enhver tid, vil en foreta jevnlig testkjøring med tilbakeføring av vannet til vannkilden Sjausetvatnet. Denne testkjøringen automatiseres, og er planlagt å foregå med intervall på 14 dager.

Første testkjøring vil som nevnt gjennomføres i neste uke. Det vil bli tatt vannprøver for analyse av alle relevante parametre.

En vil også å prøve anlegget ved drifting mot hovedvannverket, og en søker med dette om tillatelse til å gjøre dette snarest mulig etter testkjøringen.

Vi ber derfor om Mattilsynets evt. kommentarer til dette, og om det er spesielle krav som stilles til det.

Med vennlig hilsen

**Per Harald Haugen**

Senior ingeniør  
Divisjon Vann

**COWI AS**

Solheimsgaten 13  
5058 Bergen

Sentralbord: (+47) 02694

Direkte: (+47) 911 47 637

E-post: [pehh@cowi.no](mailto:pehh@cowi.no)

[www.cowi.no](http://www.cowi.no) / [www.cowi.com](http://www.cowi.com)

Tenk på miljøet – Må du skrive ut denne e-posten?