Murerfirma Per Arne Bekken AS
Skarsvegen 615
5911 ALVERSUND
Telefon: 91122821
Mobil: 91122821
Epost: pabekken@broadpark.no
Org. nr: 997857747

GODKJENT FOR ANSVARSRETT
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Revisjonsdata

System utarb.:	01.01.2012
HMS revidert:	
KS revidert:	30.01.2014
Utskriftsdato	12.01.2015

Prosjektnavn:	Mal våtrom Frode Jarland	Kontakttelefon:			
Adresse:	Haugheiane	Postnr/-sted:			
Prosjektleder:		Byggeleder			
Utarbeidet av:		Revidert av:		Dato:	25/11-14
Kommentar til revisjon:					

04 Sjekkliste for bad og andre våtromKopi

Sjekkliste for bad og andre våtrom

Utførelsesgrunnlag:	**TEK § 15: Installasjoner og anlegg**
Henvisning til fagmateriell:	**Byggebransjens våtromsnorm (BVN)**
	NBI, gruppe 553: Sanitæranlegg
	Veiledning til teknisk forskrift (TEK)
	NS 3930: Sanitæranlegg. Plassering av utstyr
Ansvarlig for kontrollen:	

Referanse (område/bygningsdel):	Opplysning om tiltaket

E = egenkontroll X = kontrollert 0 = ikke relevant

Område/henvisning	Kontrollpunkt	E	Avvik/ kommentar	Dato	Sign.
Materialer					
	Tilfredsstiller funksjonskrav i TEK	X		25/11-14	FJS
Sikkerhet, hindre lekkasje					
Alfix lektsperre og membran	Benyttet metode som gir høy sikkerhet mot vannskader	X			
	Lekkasjer vil oppdages raskt	X			
	Ved vannlekkasje vil spredningen bli minst mulig	X	fall til sluk		
	Rør som føres gjennom vegg, er ført i tørr sone				
	Rørene er lett tilgjengelig for inspeksjon og utskiftning				
	Korte rørføringer				
	Enhver vanntilførsel har avløp				
	Krav til vanntetthet i våtsoner er opprettholdt	X			
	Vann- og avløpsrør er tilstrekkelig langt ut fra vegg slik at det også her er vanntett	X			