

Kunden

## Serviceprotokoll for KLARO renseanlegg

Dato service:

Klaro renseanlegg Norge AS 4950 Akland Tlf: 37156800

11.09.2014

Kundenr: 150

Tlf privat: 55 24 10 19

Kunde: Trond Helge Vabø

Tlf arbeid:

Adresse1 Skauveien 546

Mobil: 92 08 08 69

Pstnr/Sted 5957 Myking

E-post:

Ark. saksnr

14/1873

Saksh.

Tilleggs saksh.

**Anlegget** Anleggstype: EW-4-1-B Anleggsadresse: Skauveien 546  
 Montert av: E.Brunborg Kommune: Lindås G.nr: 44 B.nr: 12  
 Levert dato: Størrelse anlegg: 5  
 Oppstartsdato: 20.04.2005 Beboende personer:  
 Serienummer: 2004 0743 Fakturert dato:

**Tilstandsrapport** Skillevegg mellom SS+SBR ikke tett:  Diverse:  
 Beholderen er tett mot uteveggen:  Bemerkninger:  
 Oksygen: 7,49  
 Etterfyll av kjemikalier: 50 l. Skillevegger i orden:   
 Sedemeteringsprøve: 5% Korrosjonsskader:

**Funksjonskontroll**  
 Fyllingshevert ventil rød 1:  Lufting:  Svak  Lite bobler  God luftrotasjon  Jevn lufting  
 Lufting ventil blå 2:   
 Utløpshevert ventil sort 3:  Slamdybde i cm: 15 Fosfor:   
 Overskuddsslamhevert ventil hvit 4:  Flyteslam i cm: Type fosforpumpe: SR-15  
 Bemerkninger maskineri: Bemerkninger slambeholder:

**Styring** Styringstype: Uteskap Filterskifte:  Bemerkninger styring:  
 Fylling ventil 1: 2757 Skifting av membran:   
 Lufting ventil 2: 55445 Skifting av lameller:  bredde i mm:  
 Avløp ventil 3: 2786 Kompressor i orden:  Bemerkninger kompressor:  
 Slamhevert ventil 4: 413 Vifte i orden:   
 Driftstimer totalt: 58604  
 Kompressortype: Nitto LA-80-B

**Prøvedata** Prøvetidspunkt: 11.09.2014 Anleggsplass:  Prøvebeholder  SBR-reaktor  
 Transportprøve:  Max 4 C  Frosset  
 Flyteslam:  Ingen  Svak  Mye Vanntemperatur i C: Lufttemperatur i C:  
 Lukt:  Ingen  Svak  Sterk  Råtten  Jordlukt SS: BOF mg/l:  
 Farge:  Ingen  Svak  Sterk  Beige  Brun NH4-N mg/l: KOF mg/l:  
 Krums:  Ingen  Svak  Sterk  Ikke gjennomiktig Fosfor mg/l: 0,33  
 Lukt Farge

**Dato/signatur** Medeiere:  
 Servicebok i styreskapet  
 Programmering forandret  
 Feil er rettet  
 Service er notert i boken  
 Slamtømming er bestilt av eier  
 Slamtømming er bestilt av servicemann

Sign. \_\_\_\_\_