

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

for arbeid etter § 93 i bygningsloven av 18.6.65.

Jfr. § 99 nr. 2 og 3.

Byggeplass (adresse)		Matr.nr.	G.nr.	B.nr.	Parsell nr.
Kopperdal søndre			166	1	
Arbeidets art	Byggets art	Søknadens dato	Bygningsrådets eller bygningssjefens vedtak		
Nybygg	Bustadhus	4.11.81	dato 1.12.81	sak	626/81
Byggherrens navn		Adresse			Telefon
Olga Rikstad		5103 Seim			
Anmelderens navn		Adresse			Telefon
Ansvarende navn		Adresse			Telefon
Arne Johan Seim, c/o Villanger & Sønner A/S, Røyrl. Peder Hagesæter (røyr.l.arb.)		5100 Isdalstø 5164 Hjelmås			

Arbeidet er besiktiget. I medhold av bygningslovens § 99 gis det herved midlertidig brukstillatelse

 for nevnte bygg for følgende del av nevnte bygg:

Ferdigattest må begjæres senere av ansvarshavende, men attesten kan ikke gis før nedenstående arbeid er utført.

1. Skøyting av hanebjelkar må utførast i samsvar med NBI A. 525.835
2. Etterisolering av manglande isolasjon i overgang gavlvegg/loft.
3. Stubrett mellom hanebjelkar over inngangsparti og ved terrasse mot vest.
4. Riving av gammalt bustadhus.

Dette arbeid må være fullført innen 1.1.82

5100 Isdalstø, den 1.11.82

Sendes:

- byggherren
- anmelderen
- ansvarshavende
- byggeløyvemyndighet
- Folkeregisteret
- Heradskassen
- Sparebanken Vest, Knarvik

for BYGNINGSSJEFEN I LINDÅS

bygningssjef
Bjarne Nyhammer
 Bjarne Nyhammer
 bygningskontrollør